

WODKAN - PROJEKT

ul. Patriotów 7B/1

41-200 Sosnowiec



znak MPEC/ 04/2021

opracował : Dariusz Janoszka

tel. wew.: 72

e-mail: d.janoszka@sfwenrgia.com.pl

Piekary Śl., dnia 30.12.2020

Dotyczy: pisma nr 104-PW-195-20 w sprawie wywiadów branżowych urządzeń podziemnych.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. MPEC Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich informuje:

1. Na załączonych mapach zaznaczono orientacyjny przebieg sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez tut. Przedsiębiorstwo.
2. Przedmiotowe fragmenty sieci stanowią rurociągi stalowe izolowane w betonowym kanale ciepłowniczym, posadowione na głębokości ok 0,8 – 1,2 m. lub rurociągi stalowe w systemie rur preizolowanych posadowione na głębokości ok 0,8 – 1,0 m.
3. Dla ustaleń faktycznego przebiegu w/w sieci należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem tut. Przedsiębiorstwa.
4. Wszelkie prace w obrębie sieci należących do MPEC należy wykonać pod nadzorem tut. Przedsiębiorstwa, na co należy przesłać zlecenie.
5. Ponadto nadmieniamy o konieczności zabezpieczenia miejsc kolizji z siecią MPEC w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie

Bartosz Szuber