

ZDW.N4.361.30.2021

Bydgoszcz, dnia 06.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Dotyczy postępowania pn.:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Malszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Malszyce.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 4:

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy zamontować nowe tarcze znaków? W kosztorysie mowa o przestawieniu jedynie słupków.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym poz. 66 jest pozycja: Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych. W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający wymaga, aby użyć tarcze znaków z demontażu (zdjęte z przestawianych słupków).

Pytanie 5:

Prosimy o określenie z jakiej MMA należy wykonać warstwę wiążącą na zjazdach. W kosztorysie mowa o AC11W natomiast w projekcie o AC16W.

Odpowiedź: Warstwa wiążąca na zjazdach ma być wykonana z AC 16W.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00092345/01 z dnia 24.06.2021 r.;
- 3) WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 29.06.2021r.

Termin składania i otwarcia ofert tj. 09.07.2021 r. **nie ulega zmianie**

godz. 09:45 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert

Sprawę prowadzi:

Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 740

email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16