

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: Budowy Szkoły Podstawowej w Wirach

Niniejszym wyjaśniam, że ściany nadziemne opisane na rysunkach symbolem SZ1 należy ocieplić styropianem grafitowym o gr. 15cm i współczynnikiem $\lambda=0,031\text{W/mK}$ a nie jak podano w dokumentacji projektowej płytami z pianki PIR. Powyższe nie dotyczy pasów międzykondygnacyjnych i wydzielenia pożarowego, które należy wykonać zgodnie z projektem tj. z wełny mineralnej.

autor projektu Bogdan Mrozowski

ABK-PROJEKT
ul. K. Lisowskiego 2/A, 65-072 Zielona Góra
tel./fax: 68 3201355, 603 755845
NIP: 973-041-94-95 REGON 000105964
mBank: 38 1140 2004 0000 3502 3114 0540