



L.dz. Adm 8/2023/ 2430 /2023

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Przebudowa Pawilonu nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy – znak sprawy Adm 8/2023.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Czy dokumentacja wykonawcza na poziomie A2/OTUA ma obejmować projekty: - branży budowlanej, w tym architekturę, wyburzenia, konstrukcję, aranżację wnętrz z kolorystyką oraz zestawienie stolarki i ścianek systemowych, - branży sanitarnej, w tym instalacji wod-kan, CO i wentylacji, - branży elektrycznej w tym instalacji gniazd, oświetlenia podstawowego, DSO, SSP i oświetlenia ewakuacyjnego?	Tak, kompletna dokumentacja winna obejmować wyszczególnione w pytaniu projekty.
2	Czy w związku z przebudową poziomu piwnic należy uwzględnić w projekcie elektrycznym również zmianę lokalizacji i ilość lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz projekt?	Nie, należy pozostawić istniejące.
3	Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.	Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 3 KWIETNIA 2023 r. GODZ. 10:00 Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia termin wizji lokalnej został wyznaczony po zgłoszeniach zainteresowanych Wykonawców i opublikowany na platformie zakupowej w dniu 28.03.2023r. Udział Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.
4	Wytyczne w PFU na klatki schodowe obejmują skucie warstwy lastrykowej i ułożenie płytek gresowych. Według posiadanej wiedzy jest to niemożliwe do wykonania ze względu na konieczność zachowania jednakowych poziomów na wszystkich kondygnacjach. Czy w związku z tym Zamawiających zrezygnuje z w/w lub zasugeruje wykonanie zamienne konserwacji powłok lastrykowych.	Zamawiający dopuszcza wykonanie zamienne konserwacji powłok lastrykowych poprzez szlifowanie i polerowanie lastryko.
5	Na klatkach schodowych istniejąca instalacja ppoż. I oświetlenia awaryjnego jest ułożona w korytkach. Czy należy ją schować pod tynk (może skutkować to utratą gwarancji)?	Nie, należy pozostawić rozwiązanie istniejące.



6	Wytyczne w PFU- poziom piwnic obejmują wymianę drzwi do pomieszczeń. W pomieszczeniu 02 jest rozdzielnia główna budynku 19. W związku z tym czy do tego pomieszczenia zamontować drzwi o odporności ogniowej EI 60 (w przedmiarach nie wyszczególniono drzwi o odporności ogniowej).	Nie, drzwi do pomieszczenia 02 są poza zakresem opracowania.
---	--	--

Sporządziła: Dorota Achcińska  
Dział Zamówień Publicznych  
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl  
tel. 58 52 47 518