

Nawojowa, 03-09-2024 r.

Zn.spr.: SA.270.2.5.2024
/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wiaty turystycznej Feleczyn (nr inw. 109/646)” w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) dalej: Pzp, otrzymano wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

W związku z przygotowaniem oferty do w/w postępowania zwracam się z z prośbą o uszczegółowienie z jakiego materiału i jakiej grubości ma zostać wykonana nawierzchnia pod wiatą?? Czy ma to być kostka granitowa łupana gr 15/17 cm czy nawierzchnia ma być wykonana z innego materiału, proszę o szczegółowe podanie charakterystyki kamienia na nawierzchnię?

Wyjaśnienie:

Materiał jaki ma zostać użyty do wykonania remontu posadzki pod stołami to zgodnie z pozycją 22.d.2 przedmiaru robót **kamień naturalny łupany o powierzchniach płaskich.**

Z poważaniem

Wojciech Kurzeja
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/