

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

WYKAZ CZYNNOSCI PRZY PRZEGLĄDACH SERWISOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH- 1 x 12 MIESIĘCY

1. Zewnętrzne czyszczenie skraplacza.
2. Sprawdzenie pracy sprężarki i efektu chłodniczego.
3. Przegląd automatyki sterującej.
4. Regulacja zaworów i termostatów.
5. Sprawdzanie rynienek ściekowych półek, agregatu, skraplaczy.
6. Kontrola szczelności układu poziomego oleju w sprężarce oraz czyszczenie filtrów mechanicznych
7. Sprawdzenie instalacji elektrycznej przewodów, wyłączników, przekaźników

Awaryjne naprawy urządzeń :

1. Wykonanie naprawy w przypadku wystąpienia awarii.
2. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzenia przekazując informację wraz z wyczerpującym opisem objawów awarii, za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia, niezależnie od formy, w jakiej go dokonano.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw urządzeń w czasie trwania umowy w terminach określonych poniżej:
 - a) Czas reakcji serwisu (podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii) wynosi max. 4 godziny, od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii. W tym czasie Wykonawca przedstawi wycenę usługi naprawy. Po akceptacji kosztorysu zamawiający sporządzi zlecenie naprawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności polegających na usunięciu awarii w dni robocze w godzinach pracy (7.00- 14.30) przy obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w miejscu ich zainstalowania.
5. Z przeprowadzonych czynności Wykonawca sporządzi Protokół z przeglądu lub naprawy.
6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usługi, a w przypadku dostarczenia koniecznych do

wykonania napraw, części zamiennych i elementów, wykonawca udzieli na nie gwarancji 12 miesięcy lub jeżeli gwarancji na okres zgodny z zaleceniem producenta.

7. Dostarczone przez wykonawcę części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone.
8. Koszt zakupu wymienionych części i elementów wykorzystywanych do dokonania naprawy ponosi zamawiający. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od średnich cen tych części u innych przedsiębiorców.

Z przeprowadzonych usług, Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Wykonawca musi posiadać :

Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji:

- Stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, który można uzyskać w odniesieniu do jednej lub większej liczby następujących czynności:
 - instalacja;
 - naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 - likwidacja