

Starosta Słubicki

Starostwo Powiatowe w Słubicach

69-100 Słubice ul. Piłsudskiego 20

Znak sprawy: GK.6630.76.2023

m.SŁUBICE , 2023-12-01

PROTOKÓŁ z posiedzenia narady koordynacyjnej

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach przeprowadzono naradę koordynacyjną, zdalnie dnia 2023-12-01 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Naradzie przewodniczył: Grzegorz Majek - Geodeta Powiatowy

Wnioskodawca: PROKADIA

44-351 Turza I
Ligonia 3h

Inwestor: Gmina Słubice

69-100 Słubice
Akademicka 1

Lokalizacja: Słubice 1

działki nr: 26, 1183

Opis przedmiotu narady:

1 Uzgodnienie dot. proj. sieci elektroenergetycznych

Lp	Nazwa Instytucji	Nazwisko i imię uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Rejon Dystrybucji Słubice	Baranowska Renata - Spec. ds. Majtku Sieciowego 2023-11-28 08:09:50	Zachować odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi liniami kablowymi bądź innymi na majtku ENEA OPERATOR Sp. z o.o. . Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci energetycznych wykonywać jedynie pod nadzorem pracownika RD Słubice. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić pisemnie RD Słubice. Inwestor jak i wykonawca robót ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń energetycznych w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. Przy skrzyżowaniach z istniejącymi liniami kablowymi prosimy zastosować rury dwuczłonowe.
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. Gazownia w Kostrzynie n.Odr	Pulikowski Paweł - Kierownik Gazowni 2023-11-30 10:22:07	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, Gazownia w Kostrzynie nad Odrą uzgadnia z uwagami: 1. W związku z wystąpieniem w obszarze planowanej inwestycji sieci gazowej, przed rozpoczęciem robót, należy bezwzględnie powiadomić Gazownię w Kostrzynie nad Odrą ul. Łódzka 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel. 95 736 55 40, e-mail: gazownia.kostrzyn@psgaz.pl, celem prowadzenia nadzoru (min. 7 dni przed); 2. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań wykonywać zgodnie z Roz. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640 z późn. zm.); 3. Ewentualne koszty wynikające z naprawy uszkodzonej w wyniku prowadzonych robót sieci gazowej, będą obciążały wykonawcę robót.
4	EWE Energia Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta Rzepin	Łagowski Robert - Kierownik Biura Technicznego w R 2023-11-24 12:05:33	brak uwag

5	EUROPOL GAZ s.a. System Gazoci gów Tranzytowych	Pietrak Tomasz EuRoPolGAZ Warszawa 2023-11-24 14:23:34	brak uwag
6	ORANGE Polska S.A. Zarz dzenie Zasobami Sieci IT Dział Zarz dzenia Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		
7	HAWA Telekom sp.z o.o. w restrukturyzacji		
8	Pozna skie Centrum Superkomuterowo - Sieciowe Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego	Kuberka Marek - Spec. ds. teleinformatycznych 2023-11-30 12:20:42	brak uwag
9	SEC Region Sp.zo.o.		
13	Zakład Usług Wodno- ciekowych Sp.zo.o.	Kuczy ski Dariusz - ZUW Słubice Kierownik Działu 2023-11-28 11:52:57	brak uwag
18	Urz d Miejski w Słubicach		
19	Przewodnicz cy Narady Koordynacyjnej		brak uwag