



# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

## Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70,  
www.szpitalmswia.poznan.pl  
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 7.10.2022 roku

ZP/p/23/2022

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczenia Serwerowni w budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w projekcie E-Zdrowie: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów zw. również dalej „Modernizacja Pomieszczeń Serwerowni”.

### ZMIANA TREŚCI SWZ Nr 1

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1179 ze zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. **Wykreślenie zadania nr 15 objętego prawem opcji z dokumentów zamówienia.**
  - 1) Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz cenowy **poprzez wykreślenie Zadania nr 15**
  - 2) Załącznik nr 2 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy Część I. poprzez **wykreślenie ust. 3.3.7. Monitorowanie infrastruktury oraz wykreślenie zadania nr 15 z tabeli nr 4.**
  - 3) Załącznik nr 1 do PFU **poprzez wykreślenie zadania nr 15.**
  - 4) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 7 ust. 2 **poprzez wykreślenie zadania nr 15 z tabeli.**
2. Załącznik nr 2 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy **poprzez zmianę ust. 1.3.2.** Charakterystyczne parametry zakresu robót **lit g. – j.**, które otrzymują następujące brzmienie:
  - g. „instalacji i montażu dwóch urządzeń UPS (UPS-1A, UPS-1B) dla bezprzerwowej pracy urządzeń wpiętych do sieci komputerowej z uwzględnieniem redundancji /tj. budowa modułowa o mocy docelowej 80kVA, moc modułu 20kVA, dla obecnego etapu moc systemu 60kVA wraz z układem o czasie autonomii 30 min. (dla 100 % mocy tj. 80kVA), wraz z kartą SNMP, bypassem zewnętrznym oraz czujnikami temperatury i wilgotności w pomieszczeniu technicznym oraz wyposażeniem dodatkowym wg PFU.”
  - h. „modernizacja punktów dystrybucyjnych LPD01, LPD02, LPD03, LPD04, LPD05, LPD06, LPD07, LPD08, LPD09, LPD10 uwzględniając zabezpieczenia w zakresie ograniczonego dostępu w oparciu o rozwiązania systemowe, zaopatrzenie w system kontroli dostępu; wymiana obecnie używanych szaf na szafy 19” min 22U, bez szyb, drzwi stalowe, z możliwością podłączenia 4 kontraktów na szafę oraz czytnika kart magnetycznych. Każdą szafę należy wyposażyć w listwę do monitorowania parametrów pracy sieci elektrycznej”
  - i. „budowa punktu LPD00A poprzez dołożenie w pomieszczeniu P.LPD00A, obok istniejącej LPD00Aold, kolejnej szafy 19” 42U wraz z osprzętem i odpowiednią ilością paneli krosowych. Szafę należy wyposażyć w listwę do monitorowania parametrów pracy sieci elektrycznej. Przed

dołożeniem wspomnianej szafy należy dostosować pomieszczenie techniczne P.LPD00A do wymogów prawa budowlanego w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym, wentylacji i klimatyzacji oraz systemów bezpieczeństwa, SSWIN, SKD, CCTV i ochrony ppoż. Po przygotowaniu szaf należy przenieść możliwe do przeniesienia połączenia z szafy LPD00Aold”

- j. „budowa punktu LPD01A poprzez dołożenie w pomieszczeniu P.LPD01A, nieopodal istniejącej LPD01Aold, kolejnej szafy 19” 42U wraz z osprzętem i odpowiednią ilością paneli krosowych. Szafę należy wyposażyć w listwę do monitorowania parametrów pracy sieci elektrycznej. Przed dołożeniem wspomnianej szafy należy dostosować pomieszczenie techniczne P.LPD01A do wymogów prawa budowlanego w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym, wentylacji i klimatyzacji oraz systemów bezpieczeństwa, SSWIN, SKD, CCTV i ochrony ppoż. Po przygotowaniu szaf należy przenieść możliwe do przeniesienia połączenia z szafy LPD01Aold”

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Załączniki:

Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz cenowy

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

Sporządził: M. Flis

Z-ca Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Michał Flis