

### Załącznik nr 1

**Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach  
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, które nie są  
zaliczane  
do ścieków bytowo-gospodarczych.**

**Wartości wskaźników zanieczyszczeń nie mogą przekraczać:**

- odczyn /pH/	6,5 - 9,5
- ChZT <sub>Cr</sub>	800 g O <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>
- BZT <sub>5</sub>	500 g O <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>
- zawiesiny ogólne	500 g/m <sup>3</sup>
- zawiesiny łatwo opadające	10 ml/litr
- azot amonowy	80 g N-NH <sub>4</sub> /m <sup>3</sup>
- fosfor ogólny	12 g P/m <sup>3</sup>

pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wartości określonych w zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136/2006 poz. 964).

