



L E G E N D A

- Przewód FeZn Φ 8 mm
- Bednarka FeZn 30x4 mm
- ZK 12 Złącze kontrolne
- • Punkt łączenia przewodów (zacisk krzyżowy

UWAGI:
Zezwala się na wykorzystanie obróbek blacharskich jako zwodów poziomych pod warunkiem, że grubość wykorzystanej blachy jest nie mniejsza niż 0,5 mm.

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4
w Płocku ul. Miodowa nr 16, dz. nr 363/17,363/18, 363/20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SED PROJEKT
Piotr Żowalko
Al. Kurpiowska 8
09-400 Płock
tel. mob. 506 106 116

INWESTOR:
Gmina - Miasto Płock
09-400 Płock,
Stary Rynek 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT Br. Elektryczna	mgr inż. Radosław Habaj		
SPRAWDZAJĄCY Br. elektryczna	mgr inż. Zbigniew Wrona		
OPRACOWAŁ:	inż. Radomir Mielcarek		

Tytuł rysunku:
Rzut dachu - Instalacja odgromowa

FAZA PROJEKTU	REWIZJA	BRANŻA	DATA	SKALA	NUMER RYS.
Projekt wykonawczy	-	Elektryczna	05-08-2014	1:100	1

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ICZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. Zg. ust. z dn. 23.02.1994 r. Nr 24 poz. 83 - Ustawa PRAWO AUTORSKIE