



nr.306A	BIURO	2 OSOBY
pow. 10,80 m ²		
Qch = 2,84 kW		

nr.305A	BIURO	3 OSOBY
pow. 20,00 m ²		
Qch = 4,21 kW		

nr.307A	BIURO	2 OSOBY
pow. 16,75 m ²		
Qch = 3,42 kW		

nr.302A	BIURO	2 OSOBY
pow. 13,55 m ²		
Qch = 3,04 kW		

nr.301A	BIURO	1 OSOBA
pow. 8,93 m ²		
Qch = 2,34 kW		

nr.300A	BIURO	2 OSOBY
pow. 15,50 m ²		
Qch = 3,04 kW		

Projektowany kabel 16x YDY70 3x2,5 mm²

Projektowany kabel YKY 5x6 mm²

Projektowana tablica bezpiecznikowa TB III (III piętro)

LEGENDA :



Jednostka wewnętrzna (parownik)



Jednostka zewnętrzna (skraplacz)

OBIEKT		Budynek - Ratusz ul. Niedzwiedzia 4		ZAKŁAD PROJEKTOWY	
ADRES		85-001 Bydgoszcz ul. Niedzwiedzia 4		KOMPLEKSOWA	
PRZEDMIOT RYSUNKU		Inst.went.klimat.Niedzwiedzia-IIIpiętro		OŚWIETLENIA	
MIL. EWS. EA		DATA 2015-09-02		FODPS	
Branża elektryczna		mgr inż. Damian Jakubowski up. nr KUP/0103/PBE/16			
PROJEKTANT					