

Projekowany kabel YKY 5x6 mm<sup>2</sup>  
układać w korytku elektroinstalacyjnym  
przy istniejącym korytku przeznaczonym  
dla instalacji telekomunikacyjnej


nr.103A | BIURO | 2 OSOBY  
pow. 11,93 m<sup>2</sup>  
Qch = 1,75 kW

nr.100A | BIURO | 1 OSOBA  
pow. 16,88 m<sup>2</sup>  
Qch = 2,54 kW


nr.102A | BIURO | 2 OSOBY  
pow. 9,57 m<sup>2</sup>  
Qch = 1,74 kW

nr.117A | BIURO | 4 OSOBY  
pow. 34,68 m<sup>2</sup>  
Qch = 4,85 kW

LEGENDA :



Jednostka wewnętrzna (parownik)



Jednostka zewnętrzna (skraplacz)

OBIEKT ADRES		Budynek - Ratusz ul. Niedzwiedzia 4 85-001 Bydgoszcz ul. Niedzwiedzia 4		ZESPÓŁNA PRACOWNIA KOMPLEKSOWA OŚWIETLENIA I ENERGETYKI
PRZEDMIOT RYSUNKU		Inst.elektryczna klimat.Niedzwiedzia-1 piętro		
ML, EWS, E2	DATA 2019-09-02	PODPS		

PROJEKTANT	Branża: elektryczna	mgr inż. Damian Jakubowski up. nr KUP/0103/PBE/16	