

nr.202A	BIURO	1 OSOBA
pow. 6,86 m2		
Qch = 1,81 kW		

nr.203A	BIURO	1 OSOBA
pow. 9,20 m2		
Qch = 2,51 kW		


nr.204A	BIURO	1 OSOBA
pow. 11,20 m2		
Qch = 2,05 kW		

nr.205A	BIURO	1 OSOBA
pow. 12,70 m2		
Qch = 2,88 kW		


LEGENDA :




Jednostka wewnętrzna (parownik)



Jednostka zewnętrzna (skraplacz)



Przewód odprowadzania skroplin



Rury chłodnicze miedziane w otulinie

OBIEKT		Zakresowa, Projektowa	
ADRES		Budynek - Ratusz ul. Niedzwiedzia 4	
PRZEDMIOT RYSUNKU		Inst.went.klimat.Niedzwiedzia-4Ipiętro	
MIL. EWS. A3		DATA 2015-09-02	PODPS

PROJEKTANT		mgr inż. Jarosław Górniak	
Branża konsult.		mgr inż. Tomasz Górniak	
Branża: Inst. arch.		mgr inż. Tomasz Górniak	