


Uwagi

- Dla odnów urządzeń elektrycznych zainstalowanych na dachu wykonać zwoje - iglice o wysokości podanych na rysunku. Przy iglicach połączyć z istniejącą siecią zwojów podłogowych.
- Iglice włożyć w istniejącą instalację odgromową na dachu za pomocą zwojów podłogowych i sieci z drutu FeZn 16 mm na uchwytych wysłanych wzdłuż osi 1,0m.
- Wszystkie elementy metalowe nie podlegające ochronie odgromowej należy połączyć z najbliższym przewodem odgromującym.

LEGENDA:

- Jednostka wewnętrzna (pomieszczenie)
- Jednostka zewnętrzna (klimatyzacja)
- Przewód odgromowczący skryjony
- Rury ochronne montowane w odnówce
- Zwoje podłogowe na dachu (iglice) - FeZn 16 mm
- Złącze do łączenia sieci zwojów instalacji odgromowej pomiędzy sobą oraz z metalowymi elementami, które znajdują się na dachu (zincok, miedziane, tytanowe, nierdzewne)
- Przy zwojach podłogowych i odgromowczących drut FeZn 16 mm
- Istn. zwoje podłogowe i odgromowczące drut FeZn 16 mm

OBIEKT ADRES		Budynek - Ratusz ul. Niedzwiedzia 4 85-001 Bydgoszcz ul. Niedzwiedzia 4		 ZOBORSTWA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWA OŚWIADCZENIE
PRZEDMIOT RYSUJNIKU		Instalacja odgromowa klimat. Niedzwiedzia - dach		
M. rys. ET		DATA 2019-09-02		PODPIS
Branża: odgromowa		mgr inż. Damian Jakubowski up. nr KUP/0103/PBE/16		
PROJEKTANT				