

nr.5A	BIURO	1 OSOBA
pow. 7,81 m2		
Qch = 2,50 kW		

nr.6A	BIURO	2 OSOBY
pow. 9,78 m2		
Qch = 2,51 kW		

nr.7A	BIURO	2 OSOBY
pow. 10,07 m2		
Qch = 2,05 kW		

nr.8A	BIURO	2 OSOBY
pow. 13,47 m2		
Qch = 2,88 kW		


nr.3A	BIURO	2 OSOBY
pow. 11,35 m2		
Qch = 2,68 kW		



## LEGENDA :




Jednostka wewnętrzna (parownik)



Jednostka zewnętrzna (skraplacz)



Przewód odprowadzania skroplin



Rury chłodnicze miedziane w otulinie

OBIEKT Budynnek - Ratusz ul. Niedźwiedzia 4			ZAKŁAD PROJEKTOWY	
ADRES 85-001 Bydgoszcz ul. Niedźwiedzia 4			KOMPLEKSOWA	
PRZEDMIOT RYSUNKU Inst.went.klimat.Niedźwiedzia 4 - parter			OŚWIETLENIA	
ML, EWS, A1	DATA 2019-09-02	PODPS		

PROJEKTANT	BRANŻA	PROJEKTANT	
	Inst. went. klimat.	mgr inż. Jarosław Góral	
	Inst. went. klimat.	mgr inż. Tomasz Góral	