

OZNACZENIE		TBIII/1	TBIII/2	TBIII/3	TBIII/4	TBIII/5	TBIII/6	TBIII/7	TBIII/8	TBIII/9	TBIII/10	TBIII/11	TBIII/12	TBIII/13	TBIII/14	TBIII/15	TBIII/16
PRĄD		10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A	10,3 A
MOC		2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
PRZEKRÓJ		YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2
DŁUGOŚĆ																	
OPIS	Sygnalizacja obecności napięcia	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach	Jednostka zewnętrzna (1 szt.) - dach

UKŁAD SIECI: TN-C-S

OBIEKT ADRES	Budynek - Ratusz ul. Niedźwiedzia 85-001 Bydgoszcz ul. Niedźwiedzia	
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TBIII (III piętro)	KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA
NR. RYS: E9	DATA: 2019-09-02	PODPIS
PROJEKTANCI	Branża: elektryczna — mgr inż. Damian Jakubowski, projektant, nr upr.: KUP/0103/PBE/16	