



**POLSKI
ŁĄD**



Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Regon 811684210, NIP 854-22-28-620

Stargard, dn. 04.04.2023 r.

WZ.272.4.2-3.2023.WJ1

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie”

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania.

Pytanie 1:

W oknach i drzwiach przeciwpożarowych nie można zastosować szprosów wewnętrznych.
Jakie rozwiązanie szprosów przyjąć w przypadku okien i drzwi p.poż.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku okien/ drzwi p.poż., należy zastosować szprosy naklejane od wewnątrz.

Pytanie 2:

Opis przedmiotu zamówienia to:

1) I część zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, której zakres obejmuje:

- a) dostawę i montaż okien PVC o współczynniku przenikania ciepła $0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- b) dostawę i montaż okien aluminiowych EI60,
- c) dostawę i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z postformingu,
- d) dostawę i montaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej,
- e) roboty towarzyszące związane z wymianą stolarki,
- f) dostawę i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych o współczynniku przenikania ciepła $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- g) dostawę i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych EI60 o współczynniku przenikania ciepła $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- h) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia

Czy można prosić o podanie konkretnych pozycji z zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, które dotyczą części 1, a które części 3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakresem I części zamówienia objęta jest dostawa i montaż okien zewnętrznych, przedstawionych na rysunku A06: O1, O2, O3P, O4 (żaluzje wentylacyjne), O5, O6, O6P, O7, O8, O8A, O8P, O9, O10, O11P, O12P, O13.

Ponadto, zakresem I części zamówienia objęta jest dostawa i montaż wszystkich drzwi zewnętrznych, przedstawionych na rysunku A07

Natomiast, w zakres III części zamówienia wchodzi okna wskazane na rys. A06: O14, O15 oraz okna napowietrzające zawarte na rys. A06.1 oraz drzwi wewnętrzne wskazane na rys. A08.

Z poważaniem

Wicestarosta