

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524; Nr 64 poz. 565; Dz. U. z 2008r., Nr 229 poz. 1539; Dz. U. z 2009r., Nr 195 poz.1501; Nr 216 poz.1676; Dz. U. z 2010, Nr 40 poz. 230; Nr 254, poz. 1700; Nr 182, poz. 1228), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857; Nr 239, poz. 1589; Nr 182, poz. 1228; Nr 238, poz. 1578), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998), § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1130);

### po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia w Mogilnie, ul. Kościuszki 6, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Adama Biernackiego i rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Eugeniusza Legeżyńskiego, nadesłanej przy piśmie Pani Barbary Buzala – Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie, w dniu 02.08.2012 r. w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej do przedmiotowego obiektu;

### postanawiam

**w y r a z i ć   z g o d ę** na zaproponowany we wniosku ekspertyzy i wynikający z przedstawionego planu zagospodarowania terenu, dojazd pożarowy do niskiego budynku Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia w Mogilnie, ul. Kościuszki 6, w postaci ul. Kościuszki i drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Kościuszki;

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim

Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4 cytowanego wyżej rozporządzenia, może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30 % obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości do 60 m.

Dojazd pożarowy do budynku zapewnia ulica Kościuszki przebiegająca wzdłuż części ściany szczytowej budynku w odległości do 15 m od ściany, droga wewnętrzna, którą istnieje możliwość dojazdu samochodów straży pożarnej do budynku od strony ulicy Narutowicza. Dojazd ten zapewnia możliwość przejechania między ulicą Kościuszki a Narutowicza i okrążenia przedmiotowego budynku.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową, jako odrębna, lecz uwzględniana jest przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w postanowieniu Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu WZ-5595/217/12 z 09.08.2012 r.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

#### Otrzymują:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 6  
86-300 Mogilno
2. A/a

#### Do wiadomości:

1. Adam Biernacki  
ul. Kcyńska 17/8  
85-304 Bydgoszcz
2. Eugeniusz Legeżyński  
ul. Wiosny Ludów 5/2  
85-858 Bydgoszcz
3. Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Mogilnie

MK



Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
ul. b.p. mgr inż. Bogdan Sawicki  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego