

**Dotyczy: ogłoszenia nr 2022/BZP 00132754/01 z dnia 2022-04-25 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

## **Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobka w Głogówku**

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** *Odpowiedź do pytania nr 34 z dnia 06.05.2022. Sama moc urządzeń kuchennych wg zestawienia architektury wynosi około 82kW, moc urządzeń kuchennych, o której Państwo piszą jest na poziomie 32-35 kW są to założenia grubo niedoszacowane.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podał jedynie szacunkowe wartości, zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 34 to **Wykonawca** dokona bilansu mocy zainstalowanej i określi moc szczytową po dokonaniu wyboru zainstalowanych urządzeń elektrycznych, w szczególności technologii kuchni oraz technologii wentylacji i klimatyzacji