

6221/35/UZG/2022/BB

Kozuchów, dnia 07.11.2022 r.

**Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
„SYSTEM A”**

Antoni Przybylski

ul. Saperów 3

66-400 Gorzów Wielkopolski

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu „Remont ul. Zielonogórskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Kościelnej w Kozuchowie” w zakresie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2022 r. data wpływu 04.11.2022 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kozuchowie – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że uzgadnia przedłożony projekt zagospodarowania terenu „Remont ul. Zielonogórskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Kościelnej w Kozuchowie”, pod względem kolizji z sieciami wodociagowymi i sieciami kanalizacji sanitarnej z następującymi uwagami:

- 1) skrzyżowania i zbliżenia projektowanego uzbrojenia oraz elementów drogowych z istniejącymi sieciami i obiektami wodociagowo – kanalizacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych,
- 2) **przy skrzyżowaniu sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z projektowanym odcinkiem drogi należy zachować szczególną ostrożność,**
- 3) przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać ręczne próbne przekopy, celem ustalenia dokładnej lokalizacji istniejących sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- 4) przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących sieci wodociagowych, armatury i obiektów, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami, będących w administrowaniu PUK „USKOM” roboty budowlane wykonywać ręcznie,
- 5) ewentualne uszkodzenia istniejącej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robót budowlanych należy niezwłocznie zgłosić do PUK „USKOM”, a koszty związane z jej naprawą pokrywa w całości wykonawca/inwestor – wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wodociagowo – kanalizacyjnych podczas prowadzenia robót,
- 6) **ewentualne kolizje istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, armatury, urządzeń i obiektów z projektowanymi obiektami i urządzeniami należy przeprojektować i przebudować, przy czym koszt wykonania całości leży po stronie wykonawcy/inwestora,**
- 7) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej bezzwłocznie powiadomić PUK „USKOM”,
- 8) **istniejącą armaturę, obiekty w tym m.in.: skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw należy wyprofilować zgodnie z nową niweletą dróg, placów i ciągów dla pieszych, przy**

czym koszt regulacji tych urządzeń i obiektów pozostaje po stronie wykonawcy/inwestora,

- 9) nie wyklucza się istnienia w terenie innych sieci wod-kan, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zinwentaryzowane,
- 10) w przypadku natrafienia podczas wykonywania robót na obiekty i urządzenia wodociągowe – kanalizacyjne nieuwzględnione geodezyjnie na mapie, należy bezzwłocznie powiadomić PUK „USKOM”,
- 11) projektowane krawężniki lokalizować poza istniejącymi sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi,
- 12) projektowane wpusty deszczowe lokalizować w bezpiecznej odległości od istniejących sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
- 13) **7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót powiadomić pisemnie PUK „USKOM” – dokonana zostanie wizja lokalna w terenie z udokumentowaniem fotograficznym stanu istniejących urządzeń, armatury i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych przy udziale przedstawicieli zainteresowanych stron,**
- 14) wszelki materiał, który na etapie prowadzenia prac ulegnie zniszczeniu należy przekazać do PUK „USKOM” (dotyczy: skrzyniek żeliwnych, armatury, drążków do zasuw i nawiertek, hydrantów p.poż., nadziemnych i podziemnych, włazów żeliwnych, itp.).
- 15) treść niniejszego uzgodnienia jest ważna wyłącznie z opiewanym załącznikiem graficznym,
- 16) uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia i traci ważność w przypadku niedotrzymania ww. warunków, a wszelkie skutki prawne finansowe związane z tym faktem obciążają inwestora i wykonawcę robót.

Z poważaniem

Z up. Zarządu
P.U.K. „USKOM” Sp. z o.o.
Specjalista ds. technicznych
Beata Beres

Sporządziła:

Beata Beres

E-mail: b.beres@uskom.eu

tel.68 355 22 08 w. 27

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 rys.

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. a/a

Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:

- granice działek
- 333 — numery działek
- kraweznik kamienny wysoki 15x30cm
- kraweznik kamienny obniżony 15x25cm
- opornik kamienny 12–14x20cm
- ściek z obniżonej kostki granitowej
- remont istniejącej jezdni poprzez wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm
- remont istniejącej zjazdów poprzez wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm
- remont istniejących chodników poprzez wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i płyt kamiennych
- remont istniejącego placu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm

UWAGA:

Projekt zakłada remont już istniejących nawierzchni jezdni, chodników i placów poprzez wykonanie nowych nawierzchni z kostki i płyt granitowych.

302/3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"USKOM" Sp. z o.o. w Koźuchowie
dokonuje uzgodnień w zakresie:
kolejności istniejącego
sieciarni, rozdzielnic
i kanalizacji. Adm. Gm. Koźuchowej
bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami
02.11.35/126/2022/BB
Dnia 11.02.2022 Podpis

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–USŁUGOWE

SYSTEM A

Antoni Przybylski
66–400 Gorzów Wlkp.; ul. Saperów 3
tel. 604 468 001; e-mail: sabrata@o2.pl

TEMAT:	Remont ul. Zielonogórskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Kościelnej w Koźuchowie			SKALA:	1:500
TREŚĆ:	AUTORZY OPRACOWANIA:	NR UPR.	LBS/0024/PWOD/14	NR RYS:	
				STADIUM:	DT
				BRANŻA:	drogowa
PROJEKTANT:	mgr inż. ANTONI IGNACY PRZYBYLSKI		DROGOWA	DATA:	10.2022
				SPECJ. UPR.	POPPIS
					