



### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy<sup>1</sup>, pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra Etap III**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania wraz z odpowiedzią.<sup>2</sup>

#### **Pytanie nr 3**

Z odpowiedzi na pytanie nr 2 nadal do końca nie wiemy czy na kolejnym odcinku będzie wykonanie przełożenie kabla czy nie. Z zał. nr 6 do SWZ wynika, że jest tylko ułożenie rur osłonowych - jest to ujęte w aktualnym przedmiarze. Natomiast w wymogach jest kierownik robót elektrycznych i kierownik telekomunikacji, dlatego jest to dla mnie kwestia zastanawiająca czy tylko do ułożenia rur osłonowych potrzebne są takie wymogi kwalifikacyjne, czy też jest coś do wykonania o czym nie wiem i co nie wynika z aktualnego przedmiaru. I jeszcze pytanie od jakiego do jakiego odcinka będziemy przejmować wykonywane prace - od + 529,07?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra Etap III należy przeprowadzić zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową, a Zamawiający wymaga, aby były one prowadzone pod nadzorem Kierowników: Budowy i Robót branżowych, ze wskazanymi w postępowaniu przetargowym kwalifikacjami. Ponadto, zgodnie z załączoną dokumentacją oraz pkt 4.1 SWZ przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra na odcinku od km 0+600,00 do km 1+212,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra Etap III”.

#### **Pytanie nr 4**

Proszę o informację czy w pozycji 4.3 przedmiaru - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszankami doczepnymi - czy chodzi tu o metodę remixingu/recyklingu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Pozycję 4.3 przedmiaru należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót nr D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH CEMENTEM gotowymi mieszankami z wytwórni Rm 2,5-5MPa oraz zgodnie z Projektem Technicznym. Nie chodzi tu o metodę remixingu/recyklingu.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian treści SWZ.<sup>3</sup>

- 1) Pkt 16. 1 i 16.2 otrzymują brzmienie:
  - 16.1 *Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformie pod adresem wskazanym w pkt 15.3, przy czym termin składania ofert upływa w dniu **20.09.2022** roku, o godzinie **10:00***
  - 16.2 *Otwarcie ofert, poprzez ich odszyfrowanie na Platformie nastąpi w dniu **20.09.2022** roku o godz. **10:15**.*
- 2) Pkt 17. 1 otrzymuje brzmienie:
  - 17.1 *Termin związania ofertą upływa w dniu **19.10.2022** r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus

<sup>1</sup> ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej „ustawą”

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 284 ust. 1 i 2 ustawy

<sup>3</sup> podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy