

Znak sprawy: 261.43.2021

Odpowiedzi na pytania

do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) o wartości mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane: Remont siedziby WFOŚiGW w Poznaniu.

W związku z otrzymanymi pytaniami oraz zmianą dokumentów postępowania termin składania ofert został przesunięty na 11.02.2022 r. do godz. 12.00. Zmiana zapisów w SWZ.

Ponadto Zamawiający udostępnia przedmiar dotyczący dostawy i montażu rolet elektrycznych do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty.

Pytanie 1:

W dniu 24.01.2022 r. na portalu zakupowym ukazały się odpowiedzi na pytania, które określiły nowe warunki dla oferentów i spowodowały to, że firma nasza może wziąć udział w postępowaniu. Dopiero od tej daty mogliśmy przystąpić do przygotowania oferty. Ponadto jest okres ferii i otrzymanie w terminie ofert na materiały od dostawców jest znacznie utrudnione. Z uwagi na to bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.02.2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił termin składania ofert na 11.02.2022 r. do godz. 12.00. Do SWZ zostały wprowadzone stosowne zmiany.

Pytania 2:

Udostępniony opis projektu technicznego WFOŚiGW 1_3_1.pdf jest niejednoznaczny, z wtrąceniami z Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Proszę o udostępnienie opisu do projektu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opis projektu technicznego zawarty jest w udostępnionym dokumencie. W przypadku niejasności należy sprecyzować pytania, na które Zamawiający udzieli odpowiedzi.

Pytanie 3:

Proszę o wyznaczenie daty wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na 01.02.2022 r. o godz. 11.00.

Pytanie 4:

W dokumentacji brak jest rysunku Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku rys.IE-03 – proszę o załączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż panele fotowoltaiczne zamierza montować wzdłuż dłuższego boku budynku, w jednym rzędzie, z zachowaniem obowiązujących odległości od krawędzi budynku:

a=min. 1,2 m (dłuższa strona budynku)

b=min 1,5 m (krótsza strona budynku)

Pytanie 5:

Proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 11.02.2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił termin składania ofert na 11.02.2022 r. do godz. 12.00. Do SWZ zostały wprowadzone stosowne zmiany.