

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Warszawa, dnia 09 maja 2019 r.

Znak postępowania: HZP-231-000016/19

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego:

„Zakup i montaż UPS podtrzymującego zasilanie serwerowni i założenie bypassu zewnętrznego w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.”

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

Wyjaśnienia do SIWZ:

1. *Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości pracy równoległej z UPS-em EMERSON? Taką funkcję będą posiadały jedynie zasilacze producenta EMERSON.*

Odp.: Zgodnie z Modyfikacją SIWZ (pytanie nieaktualne).

2. *Czy mogę prosić o przesłanie dokumentów w wersji Word?*

Odp.: Zgodnie z SIWZ załączniki 2-6 muszą być wydrukowane z podpisami i wypełnione.

3. *Prosimy aby Zamawiający wyłączył z zakresu zakupu wszelkich prac związanych z posiadaniem UPS-em Emerson.*

Odp.: Wyłączenie z zakresu zakupu wszystkich prac związanych z posiadaniem UPS-em Emerson nie jest możliwe, pozostaje wg SIWZ ramowy zakres prac „9. Przesunięcie posiadanego UPSa EMERSON w miejsce zdemontowanego ups-a”.

4. *Prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu udzielenia gwarancji na UPS Emerson i objęcie gwarancją jedynie nowego UPS-a. Wymóg ten w znacznym stopniu wpłynie na cenę oferty ponieważ koszt takiej gwarancji dla urządzenia wyprodukowanego w 2010 roku i użytkowanego od minimum 6 lat może oscylować w granicach ceny nowego UPS-a.*

Odp.: Odpowiedź znajduje się w Modyfikacji SIWZ - nie będzie konieczne udzielenie gwarancji na UPSa EMERSON.

5. *Czy Zamawiający dopuści ofertę firmy nieposiadającej autoryzacji/certyfikatu producenta UPS marki Emerson? Wymóg ten w znacznym stopniu ogranicza możliwość składania ofert konkurencyjnych w stosunku do produktów firmy Vertiv (dawniej Emerson) w przypadku braku zgody na wyłączenie tego urządzenia z zakresu tego postępowania.*

Odp.: Odpowiedź znajduje się w Modyfikacji SIWZ.

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu



PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

6. Dla jakiego obciążenia (kW) należy wyliczyć czas podtrzymania baterii?

Odp.: Zgodnie z SIWZ: IV Wymagania techniczne dostarczanego ups-a punkt 3 - Czas podtrzymania przy **obecnym** poziomie obciążenia nie mniejszy niż 30min – obecnie ~23kW.

7. Dla jakiego obciążenia zasilacz UPS ma zapewnić czas podtrzymania 30 min? W SIWZ pojawia się informacja, że powinno to być 60kW, jednak podczas wizji lokalnej okazało się, że realne obciążenie wynosi 23 kW. Prośba o sprecyzowanie wymagań.

Odp.: Zgodnie z SIWZ - IV Wymagania techniczne dostarczanego ups-a punkt 3 Czas podtrzymania przy **obecnym** poziomie obciążenia nie mniejszy niż 30min.

8. Jaka jest wymagana żywotność baterii wg EURO-BAT?

Odp.: Żywotność baterii min 5 lat.

9. Czy Zamawiający wymaga zdalnego monitorowania zasilacza UPS poprzez protokół SNMP?

Odp.: Zamawiający nie wymaga monitorowania UPS poprzez protokół SNMP.

10. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z oferty aktualizacji oprogramowania oraz przedłużenia gwarancji dla istniejącego zasilacza UPS producenta EMERSON?

Odp.: Zgodnie z Modyfikacją SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie aktualizacji oprogramowania zasilacza EMERSON bez przedłużenia gwarancji na uszkodzenia mechaniczne?

Odp.: Zgodnie z Modyfikacją SIWZ.

12. Czy podawana przez Zamawiającego moc 60kW uwzględnia wymaganą nadmiarowość (n+1)?

Odp.: Tak podana wartość uwzględnia nadmiarowość.

13. Czy podawana przez Zamawiającego moc 100kW po rozbudowie urządzenia uwzględnia wymaganą nadmiarowość (n+1)?

Odp.: Tak podana wartość uwzględnia nadmiarowość.

14. Proszę opisać jak ma funkcjonować przełącznik bypassu zewnętrznego przeznaczony dla 2 zasilaczy UPS, które nie pracują równolegle.

Odp.: Bypass zewnętrzny musi zapewnić możliwość bezprzerwowego przełączenia odbiorów bezpośrednio na zasilanie niegwarantowane - z sieci (obejście dla każdego UPSa oddzielnie) oraz przełączenie bezprzerwowo odbiorów pomiędzy UPSami (możliwość zapewnienia zasilania gwarantowanego przez jeden z UPSów – zarówno przez nowo dostarczany jak i obecny).

15. Dotyczy SIWZ, II. 1. III 5 a – Zamawiający wymaga dostarczenia „dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat okablowania strukturalnego” – prosimy o doprecyzowanie jakiego zakresu opracowanie ma dotyczyć? Czy Zamawiający udostępni podkłady projektowe w formie elektronicznej? Czy dokumentacja ma obejmować urządzenia tylko okablowanie dostarczone w ramach postępowania, czy również istniejące?

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu



PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Odp.: Zamawiający nie udostępni podkładów elektronicznych. Dokumentacja ma obejmować urządzenia i okablowanie dostarczone w ramach zadania.

16. *Dotyczy SIWZ, II. 1. IV 2 – „Moc urządzenia nie mniejsza niż 60kW, wymagana redundancja N+1” Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o sumarycznej mocy dostarczonych modułów 60kW, czy 60kW + moduł nadmiarowy?*

Odp.: Dostarczenie urządzenia o mocy sumarycznej nie mniejszej niż 60 kW.

17. *Dotyczy SIWZ, II. 1. IV 3 – „Czas podtrzymania przy obecnym poziomie obciążenia nie mniejszym niż 30 min” – Proszę o podanie obecnego obciążenia istniejącego UPSa.*

Odp.: Obciążenie na dzień dzisiejszy obecnie ~23kW.

18. *Dotyczy SIWZ, II. 1. IV 6 – „Możliwość pracy równoległej” – Czy Zamawiający wymaga podłączenia równoległego dostarczonego UPSa z istniejącym UPSem? Czy tylko dostarczenia i podłączenia takiego UPSa który będzie miał taką możliwość?*

Odp.: Zgodnie z Modyfikacją SIWZ.

19. *Dotyczy SIWZ, II. 1. IV 6 – „Możliwość pracy równoległej” Jeżeli UPS ma być zainstalowany równolegle wraz z istniejącym to prosimy o informację, czy istniejący UPS jest objęty serwisem?*

Odp.: Po Modyfikacji SIWZ nie dotyczy.

20. *Dotyczy SIWZ, II. 1. IV 6 praca równoległa oraz II.1.VI (gwarancja i serwis) Prosimy o informację jak będzie rozwiązana kwestia odpowiedzialności za obsługę serwisową w sytuacji pracy równoległej systemu. Jak Zamawiający podejrze do egzekwowania czasów reakcji i czasów napraw w przypadku gdy awarii ulegnie istniejący UPS (który będzie częścią systemu)?*

Odp.: Po Modyfikacji SIWZ nie dotyczy.


21. *Dotyczy SIWZ, II. 1. V 3 – Zamawiający wymaga „uzupełnienia podłogi technicznej o nową takiej samej klasie i co najmniej podobnym wzorze” – prosimy o informację ile m² lub płyt podłogi jest do uzupełnienia. Jaki typ podłogi jest obecnie zamontowany?*

Odp.: Podłoga – ilość, typ itp. Do sprawdzenia przez Wykonawców w trakcie wizji lokalnej.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Przewodniczący Komisji

Koordinator
Zespołu Zakupów
Infrastruktury Paliwowej


Marta Górską

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu



