ETAP III



Rzędna terenu projektowego	183,24				183,45
Rzędna osi rurociągu	181,44				181,75
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,80				1,70
Odległości [m]		139,00			
Materiał / średnica Spadek	PE100, SDR17, PN10 Ø90x5,4	0,22 %			
Długość [m]	0,00	108,00	133,00	139,00	HP3

W19

W19 - projektowany węzeł wodociągowy

HP3 - projektowany naziemny hydrant p.poż. DN80

UWAGA:

Rzędne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej podano w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste rzędne istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekopy kontrolne.

Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ
SKALA 1:100/500

OSTPROJEKT
Inwestycje, Projekty, Szkolenia
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32A
tel./fax (0 29)764 57 99

Nazwa rys.: PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ
Nr rys.: SZ-11

Nazwa inwestycji: Budowa cmentarza komunalnego wraz z budynkiem administracyjno-gosp. oraz infrastrukturą techniczną i drogową
Skala: 1:100/500

Adres: Lipowa Góra Zachodnia działka nr 78/7 gm. Szczytno

Inwestor: Gmina Miejska Szczytno 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1

Zespół projektowy:	Specjalność:	Upr.	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Kinga Bolc	sanitarna	WAM/0029/POOS/10	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek	sanitarna	234/92/OL	

projekt wykonawczy
Data: 07. 2015r.