

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kamionku
Kamionek 25 12-100 Szczycno
ul. 45-123-3145, REGON 280560934
tel. 22 33 88

Gmina Miejska Szczycno

ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczycno

Pełnomocnik

Mirosław Grzyb

OSTPROJEKT

ul. Kilińskiego 32A

07-410 Ostrolęka

WARUNKI TECHNICZNE

Nr 40/2015

*podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej, projektowanego cmentarza komunalnego
w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia nr dz. 78/7*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.03.2015r Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Kamionek 25 zapewnia dostawę wody w ilościach podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie :

- sieci wodociągowej z rur PE
- przyłącz wodociągowej z rur PE

Realizację budowy sieci oraz przyłącza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Na w/w inwestycję wykonać projekt techniczny i uzgodnić branżowo z właścicielami urządzeń podziemnych i terenu. Tak sporządzony projekt uzgodnić u administratora sieci.

Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci wodociągowej ϕ 90 mm przebiegającego w drodze gruntowej gminnej dz nr 79 za pomocą trójnika z zasuwą kołnierkową z miękkim uszczelnieniem. Wewnętrzna sieć wodociągowa przeciwpożarową projektować bez opomiarowania.

Na przyłączu wewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku administracyjno gospodarczego *montować zestaw wodomierza głównego dobranym na podstawie przepływu obliczeniowego*

całkowitego. Lokalizację zestawu wodomierzowego uzgodnić u administratora sieci.

W przypadku braku możliwości zasilenia w wodę punktów czerpalnych z projektowanego budynku administracyjno – gospodarczego na terenie cmentarza projektować studnie wodomierzową z wodomierzem dobranym do chwilowego rozbioru wody.

Na przyłączy wodociągowym za wodomierzem umieścić zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) oraz filtr do wody o parametrach dostosowanych do chwilowego rozbioru wody.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.2016 – tekst ost. zm. 2005.09.26 Dz.U.05.163.1364) budowa przyłączy wod.-kan. nie wymaga pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia.

Do budowy w/w przyłączy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.01.72.747 – tekst: ost. zm. 2005.08.17 Dz.U.05.85.729).

Warunki wykonania:

Zamiar wykonania robót zgłosić w „Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” Kamionek 25, na 7 dni przed przystąpieniem do robót.

Napotkane kolizje z siecią wodociągową zgłaszać u administratora sieci.

Roboty wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania robót stosować materiały posiadające atesty budowlane.

Na przyłączy wodociągowym z tworzyw sztucznych /PE,PCW/ układać taśmę oznacznikową z wkładką metalową.

Głębokość posadowienia przyłącza wodociągowego min 1,6m od projektowanego terenu.

Uzbrojenie wodociągowe jak zasuw (nawiertki) oznakować tabliczkami zgodnie z obowiązującymi normami.

Zgłosić odbiór robót w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykonać inwentaryzację przez uprawnionego geodetę.

Dostawa wody nastąpi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przyłącza wodociągowego oraz zawarciu umowy na dostawę wody.

Do sporządzenia protokołu odbioru technicznego przyłącza konieczne są między innymi:

1. uzgodniona z dostawcą wody dokumentacja,
2. protokół próby szczelności przyłącza wodociągowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodetę.

Niniejsze warunki przyłączeniowe tracą ważność po upływie **1-go roku** od daty ich wydania.

KIEROWNIK
mgr inż. Aleksander Godlewski

