



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŻARACH**

Żary, dnia 23 kwietnia 2021 r.

PK.2370.3.2021

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap IV**” zostało złożone zapytanie do treści SWZ. W związku tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie ile żaluzji fasadowych należy wykonać? Wg opisu przedmiotu jest do zamontowania 3 szt. okien 2,40x2,0 co daje 14,40 m² oraz 12 szt 2,4x1,8 co daje 51,84 m² w sumie wychodzi 66,24 m² w przedmiarze jest 43,20 m² jaką wartość należy przyjąć?

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że żaluzje mają być zamontowane w 15 oknach na południowej elewacji budynku KP tj. 3 oknach na parterze (pomieszczenia A.021, A.022, A.023) i 12 oknach na pierwszym piętrze (pomieszczenia A.106, A.107, A.108 (2), A.118, A.119, A.120, A.121, A.122, A.123, A.124, A.125). Przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar branży budowlanej zawiera błąd pozycję 1.3.17 należy zwiększyć „[2.40 * 2.00 * 3 + 2.40 * 1.80 * 12] 66.24 m²”

UWAGA.

Zamawiający przypomina, że weryfikacja udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót należy do Wykonawcy. Przedmiary robót podano w celu ułatwienia Wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej, jednak za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie Wykonawca.