

Radomsko 03.10.2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2024

Odpowiedzi na pytania i wnioski

Dotyczy zamówienia: „Budowa budynków wielorodzinnych dwukondygnacyjnych z poddaszem użytkowym - Miasto Pabianice ul. Zaradzyńska”

I.

1. Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew
2. Jeśli brak decyzji prosimy o określenie terminu jej przekazania.
3. Prosimy o przekazanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

1. Jesteśmy w trakcie procedowania zezwolenia na wycinkę drzew.
2. Decyzję zezwalającą prześlemy niezwłocznie po jej uzyskaniu.
3. Projekt nasadzeń rekompensacyjnych prześlemy niezwłocznie po jego uzyskaniu.

II. W projekcie konstrukcji przewidziano płyty Płyta kanałowa S-240 120/711/24

+ zbrojenie pod balkon 6,0kN/m²

Prosimy o podanie przykładowego producenta płyt S240 długości 711cm większość dostępnych na rynku producentów oferuje płyty S240 jedynie do długości maksymalnej 660 cm.

ODPOWIEDŹ:

Projektant : Poniżej przesyłam przykładowych producentów płyt S240 długości 711 cm:

<https://www.elbet.pl/>

http://www.kon-bet.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=542

III. Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej przez mgr inż. Adę Romanowicz w kwietniu 2023r.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu przesyłam dokumentację techniczną.

SIM Łódzkie Sp. z o.o.

/-/

Grzegorz Dyla

