



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

Dot. Wniosku: Nr CRZP/26/996/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych na usługę serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG-PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76.
2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zamówienia: **24 miesiące od daty zawarcia umowy.**
5. Wymagania dla Wykonawców:
 - 1) o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia działań i czynności, jeżeli przepisy nakładają posiadania takich uprawnień:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie wydane na podstawie Ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r (tj. Dz. U. z 2021 poz. 623), przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze izotopowych czujek dymu;
 - 2) doświadczenie: w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi **konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP), oddymiania realizowanej przez okres minimum 12 miesięcy** - z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców **oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie**;
 - 3) wymagania dot. osób: będzie dysponował osobami (co najmniej dwoma) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest, aby osoby wykonujące konserwacje (każda z osób lub łącznie), posiadały uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozоровe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym zgodnie z aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828);
Zamawiający wymaga wskazania dwóch różnych osób z ww. uprawnieniami;
 - 4) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

najniższa cena

Cena: 100% Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ----- x 100 pkt.
cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgi>.
9. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona: **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym lub złożona w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez osobę umocowaną.**

10. Do oferty należy dołączyć:
- a) **dokumenty formalne Wykonawcy**, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (*w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi*) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru*), umowa konsorcjum (*w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie*). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (*t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.*). **Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski;**
 - b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania);
 - c) Wypełniony i podpisany załącznik „**Wykaz usług**” stanowiący **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi;
 - d) Wypełniony i podpisany załącznik „**Wykaz osób**” stanowiący **Załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego;
 - e) **Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu;**
 - f) **Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą realizowały zamówienie posiadają uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego.**
11. Termin składania ofert upływa dnia **24 września 2021 roku o godzinie 10:00**.
12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej odbywają się przy wykorzystaniu strony internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/pgi> to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wiadomość ta zostanie opublikowana na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.
14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy - formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępny na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dokumentu przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
15. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
16. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.
17. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
18. Inne informacje:
- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Oferty w postępowaniu są jawne.
 - 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 9 a) zapytania ofertowego w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
 - 5) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 - 7) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania

- żądanych dokumentów i oświadczeń.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną w Formularzu oferty, a podaną na Platformie zakupowej, za prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wskazaną w Formularzu oferty.
 - 9) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
 - 10) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz PIG-PIB.
 - 11) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 - 12) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
 - 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
 - 14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 - 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
 - 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.
19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl;
 - administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na **Zamawiającym**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art.18 oraz art. 74 ustawy PZP**;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 PZP**, przez okres **4 lat** od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;
 - posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c. na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

d. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;

- nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie **art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;

- Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciężącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną **Zamawiającemu** w związku z prowadzonym postępowaniem i które **Zamawiający** pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w **art. 14 ust. 5 RODO**.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek
Warszawa, dnia 17.09.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia - Usługa serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego położonych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76.

II. Termin realizacji – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

III. Miejsce wykonywania usługi i lokalizacji systemów:

a) ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Powierzchnia:

- budynek „A” – 9 567 m²,
- budynek „B” – 3 135 m²;
- budynek „C” – 8 039 m².

Wykaz elementów:

L.P	Nazwa urządzenia	Ilość [szt.]
1.	Centrala „Telsap 2100”	1
2.	Zespół akumulatorów ZZA-1	1
3.	Czujki dymu (jonizacyjne, optyczne, temperatury) wraz z gniazdami	602
4.	Czujki liniowe (czujka + zespół reflektorów)	2 kpl.
5.	Ręczne ostrzegacze pożarowe	27
6.	Izolatory zwarć	12
7.	Elementy ADC; ELS	4
8.	Centrala oddymiania D+H	3
9.	Siłowniki klap	8
10.	Kłapy oddymiające	8
11.	Kłapa upustowa nadciśnieniowa mcr PL/D	1
12.	Czujnik wiatr-deszcz	1
13.	Przyciski oddymiania	3 kpl.
14.	Przyciski przewietrzania	2
15.	Kłapy dymowe z pneumatycznym systemem sterowania (FIRELUX F6; ESMANN 940/10)	6

Zakres realizacji usługi obejmuje także całą infrastrukturę okablowania systemów.

b) ul. Jagiellońska 76; 03-301 Warszawa

Powierzchnia:

- budynek biurowy – 2 400 m²;
- budynek techniczny - serwerownia – 400 m².

Wykaz elementów:

L.P	Nazwa urządzenia	Ilość [szt.]
1	Centrala „Polon 4200” wraz z zespołem akumulatorów	1
2	Terminal Sygnalizacji Równoległej TSR-4000 wraz z zespołem akumulatorów	1
3	Czujki dymu (DUR,DUT) wraz z gniazdami	51
4	Ręczne ostrzegacze pożarowe	3
5	Sygnalizator akustyczny SA-K7	3
6	Elementy EWS, EWK	4

Zakres realizacji usługi obejmuje także całą infrastrukturę okablowania systemów.

IV. Opis szczegółowy:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania całodobowego serwisu technicznego, okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych oraz napraw systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach PIG-PIB położonych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 oraz ul. Jagiellońskiej 76. Czynności winne być realizowane z należytą starannością zgodnie z wszelkimi przepisami, normami, Specyfikacją Techniczną PKN/CEN/TS 54-14:2018, zaleceniami producentów w tym zakresie oraz bieżącymi potrzebami.

Zakres obejmuje w szczególności:

- 1) utrzymywanie w należytej sprawności technicznej całej instalacji sygnalizacji pożaru i systemów oddymiania,
- 2) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z serwisem technicznym w celu usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek i awarii instalacji,
- 3) reagowanie na zgłoszenia całodobowej obsługi systemów oraz podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia uszkodzeń i generowania fałszywych alarmów. Maksymalny czas przyjazdu serwisu, przystąpienia do usuwania /ustalania przyczyny uszkodzenia/awarii winien nastąpić maksymalnie do 4 - ech godzin od chwili zgłoszenia;
- 4) usuwanie drobnych usterek i awarii (poprawa mocowań, łączówek, stan styków połączeń okablowania, czyszczenie czujek, wymiana bezpieczników, itp.),
- 5) przekazanie do utylizacji uszkodzonych urządzeń zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (akumulatory, izotopowe czujki dymu itp.). Zamawiający szacuje, że w ramach niniejszej umowy koniecznym będzie utylizacja do 12 szt. izotopowych czujek dymu.
- 6) zapewnienie niezbędnych bieżących materiałów eksploatacyjnych do utrzymania w pełnej sprawności tj. taśmy do drukarek, książki eksploatacji, szybki do przycisków ROP, szybki do przycisków oddymiania, bezpieczników, itp.,
- 7) sprawdzenie poprawności zadziałania urządzeń współdziałających (uruchamianych) z systemem sygnalizacji pożaru,
- 8) diagnozowanie, określanie przyczyn uszkodzeń i awarii, przedstawianie nieodpłatnych kosztorysów/ofert cenowych na niezbędne naprawy instalacji i urządzeń będącej przedmiotem umowy. Maksymalny czas ustalenia przyczyny uszkodzenia/awarii wraz z przedstawieniem szczegółowego zakresu i kosztorysu/oferty naprawy nie wyniesie więcej niż 24 godziny;
- 9) wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych, sprawdzenie prawidłowości działania elementów adresowalnych systemu poprzez ich uruchomienie z częstotliwością nie mniejszą niż raz w miesiącu (sprawdzenie przynajmniej 1/12 ilości elementów instalacji),
- 10) bieżącego aktualizowania opisu adresów elementów w centralach SSP. Zamawiający szacuje, że w trakcie trwania umowy zmiany będzie wymagać do 60-ciu adresów elementów (czujek, przycisków ROP).
- 11) przeprowadzanie szkoleń osób obsługujących centrale systemów według potrzeb (nie częściej niż raz w miesiącu),
- 12) prowadzenie książki pracy systemu (książka eksploatacji instalacji dla każdej instalacji), do której powinny być wpisywane dokonane przeglądy, naprawy oraz stan techniczny instalacji,
- 13) sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru oraz central sterowania oddymianiem klatek schodowych wg DTR producentów i ich parametrów, układów zasilających instrukcji producenta jej parametrów układu zasilającego,
- 14) sporządzanie niezbędnych protokołów i potwierdzeń sprawności działania systemów itp.,
- 15) pełnienie funkcji doradczej w przypadku rozbudowy, modernizacji systemów,
- 16) wykonywanie ewentualnych napraw urządzeń, elementów SSP i oddymiania w obiektach Zamawiającego. Naprawy (inne niż drobne awarie wskazane w pkt 4), których wartość będzie wynikać z przedstawionych kosztorysów każdorazowo będą wymagały akceptacji Zamawiającego a ich realizacja będzie przebiegać według odrębnego zamówienia.
- 17) w przypadku gdy przedstawiona przez Wykonawcę oferta, kosztorys na naprawę nie będzie akceptowalna dla Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi innemu Wykonawcy,
- 18) przestrzegania szczególnych zasad porządkowych, przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie obiektów PIG-PIB oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
 - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

w odpowiedzi na ogłoszenie nr **EZP.26.121.2021 (CRZP/26/996/2021)** dotyczące: **usługi serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG-PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

L.P	Lokalizacja	Nazwa urządzenia	Ilość [szt.]	cena jednostkowa usługi serwisu i konserwacji netto [zł] za miesiąc	Wartość usługi serwisu i konserwacji netto [zł] za miesiąc	VAT [zł]	Wartość brutto [zł] za 1 miesiąc	Wartość brutto [zł] za 24 miesiące
1		2	3	4	5= 3x4	6	7=5+6	8=24 m-c x7
1.	ul. Rakowiecka 4	Centrala „Telsap 2100”	1 zł zł			
2.		Zespół akumulatorów ZZA-1	1 zł zł			
3.		Czujki dymu (jonizacyjne, optyczne, temperatury) wraz z gniazdami	602 zł zł			
4.		Czujki liniowe (czujka + zespół reflektorów)	2 kpl. zł zł			
5.		Ręczne ostrzegacze pożarowe	27 zł zł			
6.		Izolatory zwarć	12 zł zł			
7.		Elementy ADC; ELS	4 zł zł			
8.		Centrala oddymiania D+H	3 zł zł			
9.		Siłowniki klap	8 zł zł			
10.		Klapy oddymiające	8 zł zł			
11.		Kłapa upustowa nadciśnieniowa mcr PL/D	1 zł zł			
12.		Czujnik wiatr-deszcz	1 zł zł			
13.		Przyciski oddymiania	3 kpl. zł zł			
14.		Przyciski przewietrzania	2 zł zł			
15.		Klapy dymowe z pneumatycznym systemem sterowania (FIRELUX F6; ESMANN 940/10)	6 zł zł			
A	SUMA (wiersze 1-15)			 zł zł zł zł

16.	ul. Jagiellońska 76	Centrala „Polon 4200” wraz z zespołem akumulatorów	1 zł zł			
17.		Terminal Sygnalizacji Równoległej TSR-4000 wraz z zespołem akumulatorów	1 zł zł			
18.		Czujki dymu (DUR, DUT) wraz z gniazdami	51 zł zł			
19.		Ręczne ostrzegacze pożarowe	3 zł zł			
20.		Sygnalizator akustyczny SA-K7	3 zł zł			
21.		Elementy EWS, EWK	4 zł zł			
B	SUMA (wiersze 16-21)		 zł zł zł zł	
SUMA całkowita (wiersze A+B)			 zł zł zł zł	

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie **24 miesięcy od daty zawarcia umowy**.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
 - a) Wykaz usług,
 - b) Wykaz osób,
 - c) Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu,
 - d) **Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą realizowały zamówienie posiadają uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego,**
 - e)

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:,
(imię i nazwisko)

tel., e-mail

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ USŁUG

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **usługi serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG-PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76**, oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, zrealizowaliśmy następujące usługi, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt 2) niniejszego zapytania.

Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

L.p.	Przedmiot zrealizowanej usługi	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Data wykonania usługi dd/mm/rok
1.	Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP), oddymiania realizowana przez okres minimum 12 miesięcy		
2.	Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP), oddymiania realizowana przez okres minimum 12 miesięcy		

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **usługi serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG-PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76**, będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego:

Osoby skierowane do realizacji zamówienia			
L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres uprawnień	Kwalifikacje
1.		Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozоровe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,	w załączeniu dokument potwierdzający, że osoba, która będzie realizowała zamówienie posiada uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego.
2.		określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).	

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

Zamawiający wymaga wskazania dwóch różnych osób z uprawnieniami wskazanymi w pkt 5 ppkt 3) Zapytania ofertowego, nawet w przypadku gdy każda ze wskazanych osób posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

Istotne Postanowienia Umowy
Umowa nr CRZP/26/...../2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.121.2021

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy / zawarta pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133,

reprezentowanym przez/w imieniu którego działają:

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

Spółką z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP, Regon,

reprezentowaną przez:

.....

.....

zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*

panem/panią adres do doręczeń:, ul. działającym/ą pod firmą z siedzibą w, ul., NIP:....., reprezentowanym/ą przez:

..... (na mocy))

zwanym/zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

(w przypadku spółki cywilnej)*

panem/panią zam., ul. działającym/ą pod firmą z siedzibą w, ul., NIP:....., reprezentowanym/ą przez:

..... (na mocy))

panem/panią zam., ul. działającym/ą pod firmą z siedzibą w, ul., NIP:....., reprezentowanym/ą przez:

..... (na mocy))

działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej, adres, NIP

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej „**Stronami**”.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz zgodnie z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym z późn. zm., została zawarta umowa (dalej „umowa”) o treści następującej:

§ 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego położonych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Ofertą Wykonawcy z dnia 2021 r., stanowiącymi odpowiednio **Załącznik nr 1** i **Załącznik nr 2** do niniejszej umowy.

§ 2. Termin realizacji

1. Usługa określona w §1 będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 6.00 do godz. 16.00.

3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania w przypadkach konieczności interwencji serwisu technicznego w celu usunięcia usterki, awarii, które usuwane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

§ 3. Obowiązki Stron

1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) realizacji umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi w tym zakresie, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej urządzeń, zaleceń producentów i ich stanu technicznego,
 - b) utrzymywanie w należytej sprawności technicznej całej instalacji sygnalizacji pożaru i systemów oddymiania,
 - c) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z serwisem technicznym w celu usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek i awarii instalacji,
 - d) reagowanie na zgłoszenia całodobowej obsługi systemów oraz podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia uszkodzeń, awarii i generowanych przez system fałszywych alarmów,
 - e) usuwanie drobnych usterek i awarii (poprawa mocowań, łączówek, stan styków połączeń okablowania, czyszczenie czujek, wymiana bezpieczników, itp.),
 - f) zapewnienie niezbędnych bieżących materiałów eksploatacyjnych do utrzymania w pełnej sprawności tj. taśmy do drukarek, książki eksploatacji, szybki do przycisków ROP, szybki do przycisków oddymiania, bezpieczników, itp.,
 - g) bieżącego aktualizowania opisu adresów elementów w centralach SSP. Zamawiający szacuje, że w trakcie trwania umowy zmianie ulegnie do 60 adresów (czujek, przycisków ROP),
 - h) sprawdzenie poprawności zadziałania urządzeń współdziałających (uruchamianych) z systemem sygnalizacji pożaru,
 - i) diagnozowanie, określanie przyczyn uszkodzeń i awarii, przedstawianie nieodpłatnych kosztorysów/ofert cenowych na niezbędne naprawy instalacji i urządzeń będących przedmiotem umowy,
 - j) przyjęcia do utylizacji uszkodzonych urządzeń zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (akumulatory, izotopowe czujki dymu itp.),
 - k) wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych, sprawdzenie prawidłowości działania elementów adresowalnych systemu poprzez ich uruchomienie z częstotliwością nie mniejszą niż raz w miesiącu (sprawdzenie przynajmniej 1/12 ilości elementów instalacji),
 - l) przeprowadzanie szkoleń osób obsługujących centrale systemów według potrzeb (nie częściej niż raz w miesiącu),
 - m) prowadzenie książki pracy systemu (książka eksploatacji instalacji dla każdej instalacji), do której powinny być wpisywane dokonane przeglądy, naprawy oraz stan techniczny instalacji,
 - n) sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru oraz central sterowania oddymianiem klatek schodowych wg DTR producentów i ich parametrów,
 - o) sporządzanie niezbędnych protokołów i potwierdzeń sprawności działania systemów itp.,
 - p) pełnienie funkcji doradczej w przypadku rozbudowy, modernizacji systemów,
 - q) przestrzegania szczególnych zasad porządkowych, przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie obiektów PIG-PIB oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.
2. Do wykonania usługi wchodzącej w zakres niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się kierować wykwalifikowany personel, dysponujący odpowiednią wiedzą oraz wymaganymi uprawnieniami.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) zapoznał się z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy,
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim.
5. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej stanowi **Załącznik nr 3** do umowy.
6. Jeżeli okres ubezpieczenia OC wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest również każdorazowo do przedłożenia aktualnej polisy na żądanie Zamawiającego (w terminie 3 dni od wezwania).

7. Zamawiający zobowiązany jest do:
- współpracy z Wykonawcą umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
 - zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są instalacje systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu umowy,
 - udostępnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji i posiadanej dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń objętych przedmiotem umowy,
 - dokonywania odbiorów i zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodnie z umową wykonaną usługę.

§ 4. Zasady realizacji

- Wszelkie wezwania serwisu technicznego związane z wystąpieniem usterek i awarii należy kierować do Wykonawcy na numer stacjonarny/ komórkowy nr...../, e-mail (wezwania całodobowe).
- Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, lub w przypadku jego nieobecności – przez inną uprawnioną osobę. Do telefonicznego zgłaszania usterek i awarii poza godzinami pracy Zamawiającego upoważnieni są także pracownicy ochrony obiektu.
- Strony ustalają, że:
 - maksymalny czas przyjazdu serwisu, przystąpienia do usuwania /ustalania przyczyny uszkodzenia/awarii winien nastąpić maksymalnie do 4 - ech godzin od chwili zgłoszenia;
 - maksymalny czas ustalenia przyczyny uszkodzenia/awarii wraz z przedstawieniem szczegółowego zakresu i kosztorysu/oferty naprawy nie wyniesie więcej niż 24 godziny;
 - wezwanie Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych oraz godzina przyjazdu winno być potwierdzone w książce eksploatacji SSP przez przedstawiciela Zamawiającego lub przez pracownika ochrony, gdy wezwanie nastąpiło w okolicznościach, o których mowa w ust. 2.
- Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 lit. e) naprawy, których wartość będzie wynikać z przedstawionych kosztorysów każdorazowo będą wymagały akceptacji Zamawiającego, a ich realizacja będzie przebiegać na podstawie odrębnego pisemnego zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia Wykonawcy realizacji napraw, o których mowa w niniejszym ustępie.
- Na naprawy wykonane w ramach niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy.
- Z zastrzeżeniem postanowień umowy i jej załączników (drobne naprawy, materiały eksploatacyjne), koszty napraw, wymiany elementów i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji (np.: wymiana uszkodzonych czujek, elementów kontrolnych i sterujących, okablowania, przycisków, itp.) obciążają Zamawiającego.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim.
- Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane własną nieostrożnością Zamawiającego, eksploataowaniem niesprawnego urządzenia lub nieumiejętną obsługą.

§ 5. Przedstawiciele stron

- Osobą upoważnioną ze Strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, w tym do podpisywania protokołów odbioru jest:, nr tel., e-mail:
- Osobą upoważnioną ze Strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym, w tym do podpisywania protokołów odbioru jest:, nr tel., e-mail:
- Zmiana osób lub danych teleadresowych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy a jedynie powiadomienia drugiej Strony dokonywanego pisemnie lub na adres w/w poczty elektronicznej.

§ 6. Wynagrodzenie

- Z zastrzeżeniem ust. 6, za prawidłowe i należyte wykonanie usług objętych niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto: zł, co wraz z należnym podatkiem VAT, daje kwotę brutto: zł (słownie:).
- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie średnio-miesięczne koszty ponoszone przez Wykonawcę w formie robocizny i materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty eksploatacji i konserwacji tj. kosztów czyszczenia czujek, zapewnienia papieru do wydruku alarmów, książek eksploatacji, bezpieczników, kosztów przejazdu, przewozu urządzeń, drobnych napraw, o których mowa w § 3 ust 1 pkt e), kosztów utylizacji uszkodzonych urządzeń, kosztów związanych z ustaleniem przyczyn uszkodzeń/awarii oraz ich wyceny naprawy. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów napraw wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a zrealizowanych przez Wykonawcę w oparciu o postanowienia § 4 ust. 4.

3. Zapłata należności realizowana będzie za okres miesięczny, na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy realizowana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na fakturze) w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem z wykonanej usługi serwisu i konserwacji.
5. W przypadku, gdy usługa nie będzie wykonywana przez cały miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu obniżeniu do liczby dni w danym miesiącu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby urządzeń objętych serwisem i konserwacją w przypadku zaistnienia konieczności wyłączenia części instalacji z eksploatacji (np. brak środków finansowych na naprawę, demontaż części instalacji itp.). O wyłączeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zostanie obniżone z uwzględnieniem cen jednostkowych usług dotyczących danego wyłączonego urządzenia, określonych w Ofercie Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia następuje od następnego miesiąca, w którym nastąpiło powiadomienie o konieczności wyłączenia z instalacji.
7. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40, Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP:
9. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na fakturze numeru umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania prawidłowo wystawionej faktury, elektronicznie na adres: kancelaria@pgi.gov.pl przy użyciu komunikatu zwrotnego/autorespondera lub papierowo na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00 - 975 Warszawa.
11. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2021 roku poz.424) posiada status dużego przedsiębiorcy
13. *Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego.* (jeśli dotyczy)*

§ 7. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości dwukrotności łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego,
 - b) z tytułu zwłoki w przystąpieniu do usuwania awarii (ponad czas dojazdu określony w § 4 ust. 3 lit. a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
 - c) w przypadku naruszenia innych postanowień niniejszej umowy, w wysokości 5% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.
5. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
7. Ponadto, niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia zastępczego wykonania lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli Zamawiający będzie zalegał z zapłatą wynagrodzenia za okres powyżej dwóch miesięcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem *ex nunc*, w przypadku:
 - a) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu/czynności konserwacji w uzgodnionym terminie,
 - b) przekroczenia czasu reakcji/terminów, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. a) lub § 4 ust. 3 lit. b) o ponad 24 godziny,
 - c) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
 - d) zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
 - e) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.
3. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Ochrona danych

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych przez Zamawiającego danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, *w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.*
3. Wykonawca oświadcza, że stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
4. Zakres udostępnianych danych osobowych obejmuje dane pracowników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu.
5. Udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy w zakresie świadczenia, o którym mowa w § 1 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, *w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.* Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.
7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych.
8. Wykonawca zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:
 - a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;
 - c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora;
 - d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez Wykonawcę sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych także po ustaniu umowy.
10. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w szczególności, o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy iod@pgi.gov.pl, o tym fakcie w okresie do 24 godzin, wskazując okoliczności i zakres naruszenia.
12. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z postanowieniami Umowy. W przypadku zlecenia prac

podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnie z Umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym
14. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
15. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy RODO.
17. Wykonawca oświadcza, że akceptuje postanowienia umowne w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy/ Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy Stron nie są złożone jednocześnie, umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu - jeżeli dotyczy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia 2021 r.,
- Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej.

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....