

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
0.01	MAG. PRZYBORÓW KUCHENNYCH	3.16 M²
0.02	POM. CZYSTYCH NACZYŃ	15.76 M²
0.03	ZMYWALNIA	21.88 M²
0.04	KUCHNIA	33.01 M²
0.05	OBIERALNIA	16.69 M²
0.06	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	6.49M²
0.07	MAGAZYN WARZYW	2.55 M²
0.08	CHŁODNIA	4.00 M²
0.09	ŁAZIENKA PERSONELU	4.17 M²
0.10	POM. SOCJALNE	10.20 M²
0.11	POKÓJ INTENDENTA	6.48 M²
0.12	POM. GOSPODARCZE	3.83 M²
0.13	KOMUNIKACJA	29.07 M²
0.14	PRZEDSIONEK	2.06 M²
0.15	POM. NA ODPADKI	5.42 M²
0.16	POM. GOSP.	3.17 M²
0.17	POM. TECHN.	1.21M²

SUMA - PARTER: 169.15M²

LEGENDA DOTYCZĄCA PRAC

ELEMENTY PROJEKTOWANE/ WYMIENIANE	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA	D1 PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
ELEMENTY DEMONTOWANE/ ROZBIERANE	PROJEKTOWANE WYBURZENIA	d1 PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
PROJEKTOWANY MONTAŻ NOWYCH ŚCIAN G-K	nn PROJEKTOWANE NADPROŻE	PROJEKTOWANY MONTAŻ NOWEJ ARMATURY
ZLEW DWUKOMOROWY	ZLEW JEDNOKOMOROWY	STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM
ZMYWARKA KAPTUROWA	TABORET GAZOWY	KUCHENKA 4 PALNIKOWA GAZOWA
OKAP KUCHENNY	PIEC KONWEKCYJNO PAROWY	WÓZEK GASTRONOMICZNY
WILK DO MIĘSA	SZATKOWNICA	ROBOT PLANETARNY
BLAT Z LODÓWKĄ PODBLATOWĄ	NAŚWIETLACZ DO JAJ	OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW
BLAT GASTRONOMICZNY	REGAŁ	EUROPALETA
SŁUPEK CHŁODNICZY	SŁUPEK MROŹNICZY	PATELNIA

	Rozdzielnica elektryczna
2xA	Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, IP20, h=0,3m
2xB	Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, IP20, h=1,2m
	Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, IP44, h=1,2m
S1	Gniazdo wtyczkowe siłowe 400V, IP44, h=0,3m
	Wypust kablowy 1fazowy
	Wypust kablowy 3fazowy
MSW	Miejscowa szyna wyrównawcza

Do Lokalnych Szyn Uziemiających oraz Głównej szyny uziemiającej należy połączyć wszelkie elementy konstrukcyjne bądź technologiczne, stanowiące część dostępną przewodzącą.
Do szyn uziemiających należy podłaczyć:

- Przewody ochronne PE linii zasilających;
- Rozległe metalowe części konstrukcji budynku;
- Szyny PE i metalowe części rozdzielnic;
- Metalowe obudowy wentylatorów;
- Przewodzące elementy wymienników ciepła;
- Metalowe części CO;
- Metalowe rury CWU;
- Metalowe częsci instalacji gazowych;
- Wszystkie metalowe części elementów wyposażenia kuchni;

Główne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 25mm2. Wszelkie połączenia urządzeń i kontrukcji nalezy wykonać przewodem LgY 6mm2. Połączenia należy wkonać jako trwałe, pewne oraz zabezpieczyć przedd korozją.

D S W PROJEKT SP. Z O. O.
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

T E M A T :
INWESTYCJE DOTYCZĄCE KUCHNI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE

O B I E K T :
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLE
UL. WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE

I N W E S T O R :
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W KATOWICACH

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

P R O J E K T A N C I :
proj. główny branża elektr. MGR INŻ. Marcin Glinka upr. nr SLK/9475/PWBE/21
spr. branża elektr. MGR INŻ. Sylwia Gałecka upr. nr SLK/9481/PWBE/21

DATA: LUTY 2022
SKALA: 1:100
NR RYS.: E-01
NR STR.

BRANŻA ELEKTRYCZNA