

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 20.06.2022 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 20.06.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
Zamówienia Publicznego**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp na:
„ Dostawa i montaż zbiornika na tlen ciekły z parownicą oraz wykonanie płyty fundamentowej
pod zbiornika tlenu”. Oznaczenie sprawy: 15/2022

Zapytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik na ciekły tlen o pojemności 10 m³, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 19 Bar?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik na ciekły tlen o pojemności 10 m³, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 19 Bar? Pozostałe parametry zbiornika według programu funkcjonalno-użytkowego bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SWZ.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**