

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23

Łódź, 2018-02-20

ZDT.KOTZ.4122.191.2018

PROTOKÓŁ 189/2018

z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2018-02-06

Sposób przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotów

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b *ust. 3, 7*
(Dz.U. 2017 poz. 2101).

Opis przedmiotu narady:

**PRZYŁĄCZE KANALIZACJI OGÓLNOŚPŁAWNEJ DO STUDZIENKI
STUDNIA REWIZYJNA NA ISTNIEJĄCYM PRZYŁĄCZU KANALIZACJI SANITARNEJ**

Położenie: Łódź, ul. Dr. S.KOPCIŃSKIEGO 16/18

Inwestor:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
90-131 ŁÓDŹ, ul. Narutowicza 65

Przewodniczący: Beata Wiktorowska

Instytucja	Imię i nazwisko	Trasa bez uwag / Zalecenia i uwagi do trasy
Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ	Eliza Podlasiak	Bez uwag.
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ	Danuta Markot	Bez uwag.
Zarząd Dróg i Transportu	Katarzyna Rachubińska	Bez uwag.
Zarząd Inwestycji Miejskich	Agnieszka Marchwicka	Bez uwag.
Zarząd Zieleni Miejskiej	Monika Bednarek	Bez uwag.
Łódzki Ośrodek Geodezji	Agnieszka Minias	W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi	Jolanta Kocik	Prace ziemne w rejonie sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, o terminie realizacji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Veolia Energia Łódź S.A.	Marcin Skierski	Bez uwag.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź	Ewa Potańska	Wykopy prowadzić ręcznie. Istniejące kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi. O terminie realizacji powiadomić Rejon Energetyczny Łódź (lub Zgierz/Pabianice), najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. Należy uaktualnić naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE Dystrybucja S.A. przed terminem rozpoczęcia robót ziemnych z dokumentacji technicznej (archiwalnej) Rejonu Energetycznego Łódź (lub Zgierz/Pabianice) PGE Dystrybucja S.A.
TOYA Sp. z o.o.	Sylwester Smolarz	Bez uwag.
Orange Polska S.A.	Grzegorz Janus	W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer protokołu z narady koordynacyjnej. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie proszę wysłać poprzez stronę www.orange.pl/wniosek nadzoru lub pismo przesłać na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź.
NETIA S.A.	Tomasz Kluska	Bez uwag.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Sławomir Dziedzic	Zgodnie z wymaganiami technicznymi nr TT.424.2920.2017/W/AK z dnia 21.09.2017 r. projekt należy uzgodnić w ZWiK Sp. z o.o.

- Podpisy uczestników narady koordynacyjnej znajdują się na oryginale protokołu.

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI


Beata Wiktorowska
Z-CA/DYREKTORA

za zgodność z oryginałem:

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI


Maria Kuroń
STARSZY INSPEKTOR

Salomona Jaszuskiego

WYMALOWAC ZARYS DROGI POZAROWEJ
I NAPISY... "DROGA POZAROWA"
WYMALOWAC ZARYS DROGI

ul. Jaszuskiego
status "DROGA WEWNĘTRZNA"
nawierzchnia istniejąca (kostka)

ulica bez nazwy
nie ujeta w wykazie dróg
nawierzchnia istniejąca (trylinka)

