

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/684/2020 na „Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków zlokalizowanych przy ul. Gdańskiej 49 w Rumi oraz przy ul. Opata Hackiego 14 budynek B w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 02.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Czy Zamawiający będzie posiadał opinie konstruktora dotycząca obciążenia dachu, czy też oczekuje, aby w ramach zamówienia wykonawca taką opinie dostarczył?*

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wybrany Wykonawca wykona na swój koszt ekspertyzę techniczną zawierającą opinię konstruktora dotyczącą nośności dachu. Wykonawca winien zawrzeć w cenie oferty wykonanie niniejszej usługi.

Zamawiający zmodyfikował treść dokumentacji postępowania w sposób następujący:

1) załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

a) § 2 ust. 1 lit. a) oraz b) dodano pozycje:

modyfikacja z dnia 7.12.2020 r.:

- koszt wykonania koszt ekspertyzy technicznej dotyczącej obciążenia dachu
..... **PLN (netto)** (słownie: zł ../100)
..... **PLN (Vat)** (słownie: zł ../100)
..... **PLN (brutto)** (słownie: zł ../100)

b) § 2 ust. 1 dodano ustępy nr 9 ÷ 11:

9. Jeżeli z przygotowanej przez konstruktora opinii dotyczącej nośności dachu wynikało będzie, iż nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy (dach któregośkolwiek z budynków nie będzie spełniał wymogów nośności), Wykonawca wystawi fakturę VAT wyłącznie za przygotowanie opinii (dotyczy lokalizacji, w której stwierdzono niniejsze).

10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający odstąpi od realizacji części przedmiotu Umowy (wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej oraz montażu z materiałów i urządzeń własnych instalacji fotowoltaicznej) wycenionej w ust. 1 lit. a) i/lub b).

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne dodatkowe roszczenia finansowe ponad wskazane w pozycji „koszt wykonania koszt ekspertyzy technicznej dotyczącej obciążenia dachu” – ust. 1 lit. a) i/lub b) tiret trzecie niniejszej Umowy.

c) dodano podpunkt t) w § 3 ustęp nr 4:
sporządzenie ekspertyz technicznych dotyczących obciążeń dachów (odrębnych dla obu lokalizacji).

2) załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – dodano w pkt. 1 a) oraz 1b) pozycje:

modyfikacja z dnia 7.12.2020 r.:

- koszt wykonania koszt ekspertyzy technicznej dotyczącej obciążenia dachu
..... PLN (netto)
..... PLN (Vat)
..... PLN (brutto)

2. *Kto ponosi koszt opinii konstruktora w przypadku gdy okaże się, że dach nie spełnia warunków na montaż instalacji fotowoltaicznej?*

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona została w punkcie nr 1 niniejszego pisma.

3. *Kto ponosi koszt wykonana wzmocnienia dachu w przypadku takiego wymogu konstruktora?*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości rozszerzenia przedmiotu umowy o usługę wzmocnienia dachu. W niniejszej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy § 2 ust. 1 ustępy nr 9 ÷ 11 załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

4. *W zapytaniu jest wymóg wykonania „modernizację instalacji odgromowej” czy dotyczy to zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, czy wykonania modernizacji instalacji odgromowej budynku?*

Odpowiedź: Instalacja odgromowa winna zostać zmodernizowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 4 lit. a) załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (*Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej zawierającego (...) zakres niezbędnych zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania istniejącej instalacji odgromowej obiektu wraz z analizą ryzyka oraz obliczeniem wymaganych odstępów izolacyjnych tak, aby spełniała ona wymagania aktualnie obowiązujących norm PN-EN 62305*). Instalację odgromową należy doprowadzić do zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów w momencie zainstalowania przedmiotu zamówienia.

5. *Czy Zamawiający dopuszcza, aby usunięcie awarii nastąpiło w terminie dłuższym niż 7 dni – wynikającym z gwarancji producenta sprzętu, oraz wynikającym z czasu koniecznego do wykonania ekspertyzy sprzętu określającej przyczynę awarii - czy awaria podlega gwarancji czy też nie?*

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść § 6 ust. 9 załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego w sposób następujący:

Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Poprzez „reakcje serwisu” należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii w obiekcie, na którym zainstalowano przedmiot Umowy. Usunięcie awarii musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii. **modyfikacja z dnia 7.12.2020 r.:** Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu usunięcia awarii pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę nowego terminu i uzyskania akceptacji tego terminu przez Zamawiającego.

Informuję, że w dniu 06.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii, odnośnie instalacji fotowoltaicznej w OPEC Rumia, mianowicie w specyfikacji przewidziana jest moc instalacje równa 11,5kWp natomiast moc umowna przyłączeniowa wynosi 11kW. W związku z powyższym, wymagane będzie zwiększenie mocy przyłączeniowej lub obniżenie mocy instalacji do 11kWp. Proszę o określenie jakiej mocy ma być instalacja PV?

Odpowiedź: Instalacja PV winna mieć moc 11,5 kWp ponieważ Zamawiający planuje zwiększenie mocy zamówionej.

Z uwagi na powyższe zmiany oraz dużą liczbę pytań dotyczących postępowania, na które Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi sukcesywnie, zmieniona została data składania ofert na dzień **11 stycznia 2021 r.** do godziny **10:00**.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szalucki