

Goleniów, 13.04.2023 r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/1/RB/2023/AL

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „Budowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody w m. Lipnik”

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisem rozdziału VIII pkt. 2 i 3 zapytania oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień wyłączonych spod rygorów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do warunków zamówienia i przekazuje ich treść wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu.

Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/woz>.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności średniej dobowej nie mniej niż 3000 m³/d i o wartości robót nie mniejszej niż 4 970 000 PLN netto (bez podatku od towarów i usług), w ramach której wykonano co najmniej roboty polegające na robotach ziemnych, robotach budowlano-konstrukcyjnych, robotach instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, robotach wodnokoanalizacyjnych, AKPiA, montażu ciągu technologicznego związanego z procesem ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności średniej dobowej nie mniej niż 3000 m³/d i o wartości robót nie mniejszej niż 4 970 000 PLN netto (bez podatku od towarów i usług), w ramach której wykonano co najmniej roboty polegające na robotach ziemnych, robotach budowlano-konstrukcyjnych, robotach instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, robotach wodnokanalizacyjnych, AKPiA, montażu ciągu technologicznego związanego z procesem ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia.