



AMW-KANC.SZP.2712.47.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust. 1 Pzp pt.:
**„Regulacja, konserwacja i naprawa oraz wymiana stolarki drzwiowej p.poż. w
budynkach 354 i 355”**

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Po wizji okazało się, że 4 sztuki drzwi nie nadają się do naprawy i należałoby je wymienić (42N w bud. 354, 12N,13N, 29N w bud. 355). Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź 1:

Potwierdzamy.

Zapytanie 2:

W budynku 354 znajdują się 4 pomieszczenia nazwane jako magazyn podręczny, jest to natomiast pomieszczenie rewizji, gdzie tylko znajdują się rury. Zgodnie z przepisami drzwi do tych pomieszczeń nie muszą być ppoż. Czy dopuszczacie Państw, aby drzwi do tych pomieszczeń były bezklasowe i zachowanie ich obecnych wymiarów?

Odpowiedź 2:

Dopuszczamy.

Zapytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie naprawy stolarki nie wchodzi jej malowanie i czyszczenie a jedynie naprawa techniczna drzwi.

Odpowiedź 3:

Potwierdzamy, z zastrzeżeniem, że w przypadku uszkodzenia powłok malarskich stolarki w trakcie napraw technicznych wymagane będzie odtworzenie powłok malarskich.

Zapytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że dopuście Państwo ustalenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem na piętra.

Odpowiedź 4:

Dopuszczamy ustalenie harmonogramu rzeczowego - finansowego z podziałem na części z uwzględnieniem zapisów umowy § 12, ust.1. Harmonogram może ulec modyfikacji po konsultacji z użytkownikiem obiektów ze względu na okresy kwaterunku studentów.