

Łódź, dnia 12.12.2023 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów elektrotechnicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, nr postępowania: 76/ZP/2023.

Zamawiający informuje, że po upływie terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęły do Zamawiającego zapytania od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu. W związku z tym, że zapytania są zasadne Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp udziela wyjaśnień i zmienia w tym zakresie SWZ tj.:

**Treść zapytań i odpowiedzi:**

- poz. 162. LED trzonek/kompaktowa G23 (2-pin); 4000K; 9-10W; trw.≥ 25000h; ≥900lm.  
Najmocniejsza żarówka LED z trzonkiem G23 (PLS ) ma 6W i 765lm.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką żarówkę?

**TAK.**

- poz. 165. LED trzonek/kompaktowa G24d-1 (2-pin), 4000K; 12-14W; trw.≥ 10000h; ≥900lm.  
Żarówki LED z trzonkiem G24d-1 nie istnieją w takich mocach. max 4,5W i max.500lm.  
Czy Zamawiający ma na myśli zwykłe świetlówki kompaktowe czy w opisie jest błąd?

**Zamawiający zmienia zapisy następująco:**

przed zmianą: 12-14W; trw.≥ 10000h; ≥900lm - **po zmianie 5-7W; trw.≥25000h; ≥650lm.**

- poz. 166. LED trzonek/kompaktowa G24d-2 (2-pin); 4000K; 12-18W; trw.≥25000h; ≥1200lm.  
Żarówki LED z trzonkiem G24d-2 nie istnieją w takich mocach. max 6,5W. i max.650lm.  
Czy Zamawiający ma na myśli zwykłe świetlówki kompaktowe czy w opisie jest błąd?

**Zamawiający zmienia zapisy następująco:**

przed zmianą: 12-18W; trw.≥25000h; ≥1200lm - **po zmianie 6-8W; trw.≥25000h; ≥750lm.**

- poz. 167. LED trzonek/kompaktowa G24d-3 (2-pin), 4000K; 10-18W; trw.≥15000h; ≥1500lm.  
Żarówki LED z trzonkiem G24d-2 nie istnieją w takich mocach. max 9,5W. i 950lm.  
Czy Zamawiający ma na myśli zwykłe świetlówki kompaktowe czy w opisie jest błąd?

**Zamawiający zmienia zapisy następująco:**

Przed zmianą: 10-18W; trw.≥15000h; ≥1500lm – **po zmianie 9-10W; trw.≥25000h; ≥950lm.**

- poz. 168. LED trzonek/kompaktowa G24q-1 (4-pin); 4000K; 5-8W; trw.≥25000h; ≥600lm.  
Żarówki LED z trzonkiem G24q-1 nie istnieją w takich mocach. max 4,5W i max.457lm.  
Proszę o zmianę opisu.

**NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

- poz. 169. LED trzonek/kompaktowa G24q-2 (4-pin); 4000K; 9-11W; trw.≥25000h; ≥900lm.  
Żarówki LED z trzonkiem G24q-2 nie istnieją w takich mocach. max 6,5W. i max.700lm.  
Proszę o zmianę opisu.

**Zamawiający zmienia zapisy następująco:**

Przed zmianą: 9-11W; trw.≥25000h; ≥900lm – **po zmianie 6-7W; trw.≥25000h; ≥700lm.**

- poz. 170. LED trzonek/kompaktowa G24q-3 (4-pin); 4000K; 8-11W; trw.≥25000h; ≥1000lm.  
Żarówka LED odpowiadająca opisowi ma max. 950lm.  
Przy żarówkach LED z 1W jest około 100-110lm.

**Zamawiający zmienia zapisy następująco:**

przed zmianą: ≥1000lm – **po zmianie: ≥950lm.**

W związku z wprowadzoną z modyfikacją treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania, otwarcia i związania ofert w ten sposób, że nowe terminy ustala następująco:

- nowy termin składania ofert 18.12.2023 r. godz.10.00,

- nowy termin otwarcia ofert 18.12.2023 r. godz. 11.00,

- nowy termin związania ofertą do dnia 16.01.2024 r.

**Zamawiający w załączeniu przekazuje:**

- nowy, zmieniony, obowiązujący od dnia 12.12.2023 r. Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy – arkusz cenowy, w którym uwzględniono wszystkie powyższe wyjaśnienia i modyfikacje Zamawiającego.
- nową, zmienioną, obowiązującą od dnia 12.12.2023 r. Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ), w treści uaktualnione zostają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania, otwarcia i związania ofert.

Pozostałe Załączniki do SWZ nr 2, 3a, 3b, 4, 5 pozostają bez zmian.

*Z poważaniem,  
Sebastian Rudziński  
Kierownik Działu Zakupów UŁ*