

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

Lp.	Ozn.	Symbol	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN11		1*1W	140lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
2	VN31		1*3W	390lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VN34		1*3W	390lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	ON30		3*1W	360lm	1H	AT	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna
5	XN10		1W	130lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy dostropowy	
6	Y1		1W		1H	AT	SA	IP44	naścienny	

UWAGI:

1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Hydranty, punkty p.poż. nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:
VN34 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).

3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).

5. Oprawa ON30 wyposażona w układ grzejny HTR-25.

opracowanie:
Projekt wykonawczy wystawy stałej poświęconej życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego cz.elektryczna

inwestor:
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu gm.Ruciane Nida

adres inwestycji:
Leśniczówka Pranie

tytuł rysunku:
Inst. elektryczne zasilające ekspozycję w Muzeum -oświetlenie ewakuacyjne

skala: 1:75

nr rysunku: E3

data: 18.09.2020

projektant:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

podpis:

strona nr: