

Lipusz dnia: 2023-03-22

**Nadleśnictwo Lipusz**

Brzozowa 2  
83-424 Lipusz

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „**Przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych Nadleśnictwa Lipusz**” – znak sprawy **SA(2).270.2.21.2023**.

Zamawiający, **Nadleśnictwo Lipusz**, udostępnia poniżej treść zapytań do zaproszenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Wykonawcy**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji ostatniego przeglądu agregatów, niezbędnej do szczegółowej wyceny przedmiotu zapytania. W szczególności dotyczy to urządzeń :

1. Elmeco AP3-16000 KEA (Szkółka),
2. FOGO FM 30 ASCG (Nadleśnictwo),
3. FOGO FV 13000 RTE (Magazyn),

celem ustalenia skuteczności automatycznych przełączeń poprzez **zasilania awaryjne UPS** (jakie modele UPS ) w celu określenia ich stanu oraz czasu reakcji do uruchomienia generatora.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji przeglądu urządzeń będących przedmiotem zapytania.

Ponadto, Zamawiający wskazuje, że agregaty Elmeco AP3-16000 KEA (Szkółka) i FOGO FV 13000 RTE (Magazyn) nie są wyposażone w urządzenia UPS, natomiast agregat FOGO FM 30 ASCG (Nadleśnictwo) jest wyposażony w urządzenie UPS typu FATSS0050.

Z up. Nadleśniczego  
Nadleśnictwa Lipusz