

**Do wszystkich uczestników postępowania ZP/14/2021**

Łódź, 18 maja 2021

Sygnatura: ZP/14/2021

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Budowa zasilania dla budynków przy ul. Mazowieckiej 6/8 oraz ul. Mazowieckiej 12/16 wraz z usunięciem kolizji, w formule „zaprojektuj i wybuduj””.**

**Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytania i odpowiedzi**

1. Proszę o informacje dot. prac demontażowych w stacji 23434 (Czy demontujemy rozdzielnice SN Transformator i mosty?), oraz informacje dot. Prac demontażowych stacji 23322 (Czy demontujemy Pola SN, Mosty, Transformator, Rozdzielnice nN ?)

**Odpowiedź:** W ramach zadania należy: zdemontować rozdzielnice SN i transformator, zbędne mosty nN w stacji 23434, zdemontować pola SN, mosty SN, kable SN w budynku, transformator SN/nN oraz most nN od trafo do RGnN. Rozdzielnica nN w budynku pozostaje bez zmian.

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

**dr n. med. Jacek Grabowski**