



**PGKim**  
KROTOSZYN

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn  
tel. 62 725 42 33, fax 62 722 80 00  
sekretariat@pgkimkrotoszyn.pl  
pgkimkrotoszyn.pl

NIP: 6211002080, REGON: 250466650,  
KRS 0000097374, BDO: 000062603  
Kapitał zakładowy: 81.527.070.00 zł: Sąd Rejestrowy:  
IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu

L.dz. 585 /04/2024/S



Krotoszyn, dnia 22.04.2024r.

Ireneusz Ignaszak  
Budownictwo Komunikacyjne  
Projekty Nadzory  
os. Konstytucji 3 Maja 14a  
63-200 Jarocin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Witosa i Podgórnej w Zdunach”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03 kwietnia 2024 roku (l.dz. 796/04/2024) dotyczące uzgodnienia projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Witosa i Podgórnej w Zdunach” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Rawickiej 41 w Krotoszynie – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie ul. Słoneczna 35 informuje, że jest jedynie administratorem sieci wodociągowej w ulicy Witosa i Podgórnej w Zdunach a właścicielem jest Gmina Zduny.

Przedsiębiorstwo uzgadnia pozytywnie w/w projekt jednak należy zwrócić uwagę na stan techniczny istniejącej infrastruktury wodociągowej a mianowicie:

- hydranty nadziemne w ul. Podgórnej przy posesjach numer 7,8 oraz na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego oraz na skrzyżowaniu ul. Podgórnej z ul. Spokojną hydrant podziemny wraz z zasuwami nadają się do wymiany
- zasuwy na sieci wodociągowej:
  - w ul. Podgórnej przy nr 8 zasuwa niesprawna - do wymiany,
  - skrzyżowanie ul. Podgórnej z ul. Reymonta do wymiany zasuwa w stronę ul. Reymonta nie ma zasuwy w stronę ul. Witosa, która pozwoliłaby zawęzić teren dostawy wody w przypadku awarii,
  - skrzyżowanie ul. Podgórnej z ul. Słowackiego do wymiany zasuwa w stronę ul. Witosa, w stronę ul. Słowackiego i w stronę ul. Łacnowej,
  - skrzyżowanie ul. Podgórnej z ul. Witosa do wymiany 2 zasuwy,
  - skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Marii Konopnickiej do wymiany zasuwa w stronę ul. Marii Konopnickiej.

Ponadto informujemy, że przyłącza wodociągowe nadają się do weryfikacji, ponieważ znaczna ich część są to przyłącza stalowe bez braku możliwości ich zakręcenia w przypadku wystąpienia awarii przyłącza.

Z poważaniem

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
Spółka z o.o.  
63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41  
tel. 62-725-42-33, fax 62-722-80-00  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji,  
ul. Słoneczna 35

Kierownik ZWIUK

*mgr inż. Wojciech Niesławski*

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn  
tel. 62 725 42 41  
zwik@pgkimkrotoszyn.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej

ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn  
tel. 62 725 42 33  
zgmo@pgkimkrotoszyn.pl