

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Łodzi  
ul. Lutomska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**DOSTAWA GAZU SKROPLONEGO PROPAN ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKA  
DLA JEDNOSTKI PODLEGŁEJ KWP W ŁODZI – KP PARADYŻ**

ADRESY DOSTAW:

**26-333 Paradyż ul. Przedborska 31**

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest dostawa gazu skroplonego propan do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiorników dla obiektów podległych KWP w Łodzi.

Wycena powinno obejmować koszty:

- ilości dostarczonego opału wynikające z zapotrzebowania dla niżej wymienionej jednostki
- koszty transportu i przeładunku;
- dzierżawę zbiorników

#### **I. KOTŁOWNIA I ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ SKROPLONY W JEDNOSTCE PODLEGŁEJ KWP W ŁODZI POLICJI PRZEZ OKRES 13 MIESIĘCY**

Adres kotłowni i miejsce dostawy	Ilość gazu w litrach
<b>powiat opoczyński</b>	
Komisariat Policji w Paradyżu	14 000
ul. Przedborska 31	

Ilość zapotrzebowania oszacowana na podstawie zużycia opału w innych jednostkach podległych KWP w Łodzi wykorzystujących jako paliwo gaz propan w stosunku do ogrzewanej powierzchni.

#### **II. INNE WARUNKI**

1. Dostawy gazu płynnego propan będą zgodne z normą PN-C 96008:1998
2. Do każdej dostawy gazu zostanie dołączone świadectwo jakości dostarczonego gazu.
3. Dostawy będą odbywać się w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie realizacji dostawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu zbiorników na gaz, gdzie pod pojęciem „Zbiornik” należy rozumieć zespół elementów: zbiornik o pojemności 4850 litrów, osłona sprzętu, reduktor pierwszego stopnia, wskaźnik poziomu gazu, zawór poboru fazy gazowej, zawór bezpieczeństwa, zawór poboru fazy ciekłej oraz zawór napełniania. Zbiorniki będą dzierżawione przez Zamawiającego za zapłatą czynszu dzierżawnego, płatnego w okresach rocznych.

5. Instalacja zbiorników obejmuje ich dowieszenie i posadowienie, podpięcie do istniejącego zestawu przyłączeniowego, wykonanie prób szczelności oraz uzyskanie zgody na eksploatację stacji przez UDT.
6. Zamawiający będzie używać zbiorników wyłącznie w celu korzystania z gazu dostarczanego przez Wykonawcę, ściśle przestrzegając przepisów dotyczących bezpieczeństwa korzystania z gazu i zgodnie z instrukcją załączoną do zbiorników.
7. Wykonawca w ramach dzierżawy zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego dozoru serwisowego, regularnych konserwacji zapewniających należyty stan techniczny, rewizji, udziału w kontrolach prowadzonych przez UDT, kontroli stanu zbiorników zgodnie z zobowiązującymi przepisami: jeżeli w czasie tych kontroli zostaną wykryte jakiegokolwiek wady techniczne zbiorników lub wady związane z ich bezpieczeństwem. Wykonawca dokona usunięcia wad lub wymieni zbiorniki na niewadliwe.
8. W przypadku wad lub awarii Wykonawca naprawi lub wymieni zbiorniki na własny koszt, chyba, że awaria nastąpiła z winy Zamawiającego lub na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne, chyba, że uszkodzenie nastąpiło z winy Wykonawcy.
9. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia wejścia przedstawicielowi Wykonawcy na teren obiektu, na którym zlokalizowany jest zbiornik w celu: sprawdzenia instalacji, dokonania napraw i przeglądów, sprawdzenia zabezpieczeń.
10. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny jednostkowej gazu płynnego, która może nastąpić:
  - 1) w przypadku zmian cen obowiązujących u producenta w wysokości co najmniej 10 % w stosunku do ostatnio obowiązującej ceny. Wysokość tej zmiany nie może być większa od wielkości zmian cen producenta.
  - 2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
13. Realizacja dostaw następować będzie środkami transportu Wykonawcy (specjalnymi cysternami) zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu umożliwiające określenie jego ilości w każdej dostawie, do wskazanych miejsc dostawy u Zamawiającego.
14. Zgłaszanie dostaw będzie się odbywać telefonicznie i będzie potwierdzane za pomocą faksu lub a-maila. Wykonawca potwierdzi otrzymanie informacji faksem lub a-mailem.
15. Zamówienie będzie składane niezwłocznie po stwierdzeniu 25% stanu napełnienia zbiornika.