

POWIAT KĘPINSKI
UL KOŚCIUSZKI 5,
63-600 KĘPNO

Kępno, dnia 06.08.2024r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, AB.272.11.2024

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie:

1. Proszę o udostępnienie zestawienia stałych przeszkleń w szybie windowym oraz ich szczegółowych wymogów.

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić dwie sztuki witryny szklanej EI60 o wymiarach 220x330.