

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a, na podstawie § 6 zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień do wartości 130 000 zł zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia : **jednorazowa dostawa naziemnej obudowy studni głębinowej z armaturą DN 150 mm, wyposażeniem ze stali nierdzewnej.**

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Naziemna termoizolacyjna obudowa studni z kompozytów, armatura DN 150mm, wyposażenie ze stali nierdzewnej:
 - zabudowa (wersja wysoka) o wymiarach całkowitych: 1010mm x 1560mm x 1380mm,
 - kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej, grubość izolacji termicznej min. 70 mm,
 - górna kopuła ze spadkami na boki - min. 10 %, podstawa ze spadkami – min. 10% (spływ wody),
 - atest PZH na naziemną obudowę studni oraz wszystkie elementy armatury i rurociągów,
 - zapuszczanie i wyciąganie zestawu pompowego bez potrzeby demontażu obudowy,
 - ochrona termiczna przed ujemnymi temperaturami: termostat i automatyczne ogrzewanie radiatorowe o mocy min. 250 W,
 - głowica studni : z uszczelnieniem, odpowietrzeniem, 3 x szczelnymi otworami przelotowymi (na sondę pomiarową, kabel zasilający pompy oraz 1 rezerwową), uchwytami dźwigowymi do podnoszenia zestawu,
 - siłowniki wspomagające otwieranie i zamykanie (sprężyny gazowe o mocy min. 1400N), zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem,
 - elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304),
 - zabezpieczenie antywłamaniowe (zamek na klucz, dodatkowe zabezpieczenie na kłódkę, czujnik otwarcia/kontaktron),
 - skrzynka sterownicza,
 - gniazdo serwisowe 230 V,
 - hermetyczna lampa LED,
 - przepływomierz z elektronicznym przetwornikiem,
 - 2x zawór czerpalny do poboru prób wody (od strony studni z długą wylewką, standardowy od strony przyłącza),
 - przepustnica z przekładnią i kółkiem,
 - zawór zwrotny międzykołnierzowy, skrzydełkowy dwuklapowy,
 - przetwornik ciśnienia w rurociągu oraz manometr glicerynowy w obudowie stalowej (zakres do 1 MPa) z zaworem,

- 2 x szybkozłączce hydrantowe 3" z zaworem kulowym (od strony studni oraz od strony przyłącza za zaworem zwrotnym),
 - zawór odpowietrzający na rurociągu,
 - armatura w wykonaniu PN16 łącznie z elementami wykonanymi w stali nierdzewnej,
 - rurociągi, kształtki i armatura trawiona zanurzeniowo i pasywowana,
 - dodatkowe uchwyty na bokach do otwierania obudowy,
 - kolor jasno szary (bez wskazania konkretnego nr barwy z palety RAL).
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **jednorazowa dostawa w terminie do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy.**
 4. Kryteria oceny ofert – cena – waga 100%.
 5. Inne istotne warunki dotyczące realizacji zamówienia:
Płatność: w formie przelewu w terminie **30 dni** po odbiorze wyrobów i otrzymaniu faktury VAT.
Transport: koszty transportu z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16 A ponosi Wykonawca.
 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia spełniał następujące wymagania:
 - a) był fabrycznie nowy i oznakowany,
 - b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi normami,
 - c) posiadał atest PZH na naziemną obudowę studni oraz wszystkie elementy armatury i rurociągów,
 - d) posiadał wnioski materiałowe z rysunkami, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi wydaną w języku polskim,
 - e) posiadał gwarancję na obudowę min. **7 lat** oraz gwarancję na armaturę i przepływomierz min. **3 lata** od daty odbioru (okres gwarancji proszę wpisać do formularza ofertowego) i spełniał warunki gwarancji określone w § 10 projektu umowy (Załącznik nr 2).
 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wniosków materiałowych z rysunkami przed podpisaniem zamówienia.
 8. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olszyn.
 9. Termin składania ofert mija dnia 19.11.2021 o godzinie 10⁰⁰ za pośrednictwem platformy zakupowej.
 10. Załączniki do Zapytania ofertowego:
 - a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 - b) Projekt umowy (załącznik nr 2)

Sporządził:
INSPEKTOR
ds. ZAOPATRZENIA
Justyna Popowicz

Data: 05.11.2021

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAOPATRZENIA
Marcin Malewski

.....
(podpis Kierownika)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

NIP:.....,

REGON:.....

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **jednorazową dostawę naziemnej obudowy studni głębinowej z armaturą DN 150mm, wyposażeniem ze stali nierdzewnej**, oświadczam że

1. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia. Oferuję wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto/szt.	Wartość netto zł	Stawka VAT %
1.	Naziemna obudowa studni głębinowej z armaturą DN 150mm, wyposażeniem ze stali nierdzewnej	1			
RAZEM:					

Cena ofertowa netto:.....zł,(słownie..... zł)

Podatek VAT:%,

2. Spełniam wymagania i warunki postawione w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiada wszelkie niezbędne dokumenty (wnioski materiałowe z rysunkami, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim, atest PZH).
4. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia.
5. Realizacja zamówienia nastąpi jednorazowo w terminie do, licząc od dnia podpisania umowy.
6. Oświadczam, że na naziemną obudowę studni udzielam..... lat gwarancji, armaturę i przepływomierz udzielam.....lat gwarancji i akceptuję warunki gwarancji określone w § 10 projektu umowy (załącznik nr 2).
7. Za realizację zamówienia odpowiedzialny/a jest p....., tel....., e-mail.....
8. Przyjmuję postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
9. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr

10. Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych bądź w celu bezpośredniej realizacji zamówień zawarte są na stronie internetowej <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi>

.....data.....

.....

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

**U M O W A Nr (Projekt)
zawarta w dniu2021 roku w Olsztynie**

pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z adresem siedziby 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16 a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, KRS 0000126352, NIP 739-040-33-23, Regon 510620050, Kapitał zakładowy 156.447.000,00 zł, posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015); bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-ISO 45001:2018) oraz ochrony środowiska (PN-EN ISO 14001:2015), w którego imieniu występują:

..... –,

..... –,

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

.....

.....

..... zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 tys. zł zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb **naziemną obudowę studni głębinowej z armaturą DN 150mm, wyposażeniem ze stali nierdzewnej**, wyszczególnioną w § 5 umowy, zwaną w dalszej części umowy „**wyroblem**”. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie do **3 tygodni**, od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, takich jak:

- a) przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy,
- b) działania siły wyższej: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony wyrób spełnia wymagania Zamawiającego, a w szczególności:

- a) odpowiada wszystkim parametrom określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
- b) jest fabrycznie nowy i oznakowany,
- c) jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami,
- d) posiada atest PZH na naziemną obudowę studni oraz wszystkie elementy armatury i rurociągów ,

e) posiada kartę gwarancyjną, wnioski materiałowe z rysunkami i instrukcją obsługi wydaną w języku polskim,

§ 2

1. Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:

- a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż. związanych z zakresem wykonywanej umowy,
- b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Zaopatrzenia PWIK Sp. z o.o. w Olsztynie.

2. Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość świadczonych dostaw, terminowość, ilość reklamacji, zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych będących warunkiem zakwalifikowani lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

§ 3

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie z dnia.....

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w ofercie Wykonawcy.

§ 4

1. Miejscem dostawy i rozładunku jest **magazyn** Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16A, czynny w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰, dostawa może być zrealizowana tylko w tym czasie.

2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu zgodności dostawy z dostarczoną dokumentacją.

3. Transport wraz z rozładunkiem do magazynu PWIK w Olsztynie zapewnia Wykonawca.

4. Do czasu odbioru wyrobu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Wartość całkowita zamówienia określona jest w tabeli i jest stała przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto szt.	Wartość netto zł	Stawka VAT(%)
1.	Naziemna obudowa studni głębinowej z armaturą DN 150mm, wyposażeniem ze stali nierdzewnej.	1			
RAZEM:					

kwota netto –(słownie:.....),
należny podatek VAT%

2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy zawiera w sobie wszystkie koszty wraz z transportem do Zamawiającego.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki, a wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to zobowiązuje się do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

§ 7

1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę.

2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nrw terminie **30 dni**, od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawcy od faktury niezapłaconej w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie lub fakturze należy do wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na liście, płatność nie będzie realizowana.

§ 8

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do *Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.)*.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 20% łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 0,5 % wartości netto nie dostarczonego przedmiotu zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl § 1 ust. 1 terminu dostawy,

c) 1 % wartości netto nie dostarczonego przedmiotu zamówienia wolnego od wad - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody

przekroczy wysokość kar umownych.

§ 10

1. Wykonawca udziela na naziemną obudowę studni gwarancji na okres lat, na armaturę i przepływomierz gwarancji na okres..... lat od daty odbioru.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad wyrobu w okresie gwarancyjnym poprzez dokonanie naprawy wyrobu lub dostarczenie wyrobu wolnego od wad, za zwrotem wyrobu wadliwego.
3. Koszty transportu związane z wymianą wyrobu na wolne od wad lub naprawą ponosi Wykonawca.
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wyrobu świadczony jest przez Wykonawcę.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wymian lub napraw gwarancyjnych.

§ 11

1. Ze strony Wykonawcy za realizację zamówienia jest p....., tel., e-mail
2. Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników **Działu Zaopatrzenia – tel. 89 532-79-94**

§ 12

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie ze zmianami udostępnionego na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl, oraz kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd dla Zamawiającego .

§ 14

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016)* – dalej: rozporządzenie RODO.
2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.
 - 2) w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;

- 3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;
 - 5) posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;
 - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 - 6) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
 - c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
 - 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;
 - 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
 - 9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:
- 1) wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.
 - 2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAOPATRZENIA
Malewski
Marcin Malewski

KADRA PRAWNY
Kujawa
Antoni Kujawa