

Tarnów, dnia 27.09.2022 r.

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na:

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych”

ZP/14/2022

Pytanie 1. Dwernickiego 8/21 – proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o:

- zawór kulowy do gazu,
- filtr do gazu

Odpowiedź 1.

- zawór kulowy do gazu - należy doliczyć do oferty, poprawiono kosztorys
- filtr do gazu - należy doliczyć do oferty, poprawiono kosztorys

Pytanie 2. Dwernickiego 8/18 – proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o:

- zawór kulowy do gazu,
- filtr do gazu

Odpowiedź 2.

- zawór kulowy do gazu - należy doliczyć do oferty, poprawiono kosztorys
- filtr do gazu - należy doliczyć do oferty, poprawiono kosztorys

Pytanie 3. Brodzińskiego 31/1 – proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o:

- Zawór kulowy do gazu,
- Filtr do wody,
- Przewód powietrzno-spalinowy ocieplony do kotła

Odpowiedź 3.

- zawór kulowy do gazu - należy doliczyć do oferty, poprawiono kosztorys,
- filtr do wody - należy doliczyć do oferty, poprawiono kosztorys,
- przewód powietrzno-spalinowy ocieplony do kotła – przewód powietrzno-spalinowy jest wykonany i doprowadzony do mieszkania.

Pytanie 4. Szeroka 7/3 – proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o:

- Filtr do wody

Odpowiedź 4.

- filtr do wody - projekt nie przewiduje montażu filtra lecz gdy zaleca takowy producent kotła, zakup i montaż należy doliczyć do ceny kotła.

Pytanie 5. Braci Saków 8A/5 - proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o:

- filtr do wody

Odpowiedź 5.

- filtr do wody - projekt nie przewiduje montażu filtra lecz gdy zaleca takowy producent kotła, zakup i montaż należy doliczyć do ceny kotła.