LEGENDA:

IDF	Szafa teleinformatyczna, RACK 19"
2x D 2x na suficie	Gniazdo wtykowe 2xDATA 230V, 16A/Z, 2x RJ45 IP20 monta ż sufitowy
	Pion instalacji elektrycznych, teletechnicznych
A	Puszka pod łogowa 24-modułowa IP20, pokrywa do wypełnienia, 4x16A 230V DATA + 4xRJ45
B	Puszka pod łogowa 24-modułowa, pokrywa do wypełnienia, 2x16A 230V DATA + 2x16A 230V + 4xRJ45
C	Puszka pod łogowa 24-modułowa IP66, pokrywa do wypełnienia, 4x16A 230V DATA + 2xRJ45
D	Puszka pod łogowa 24-modułowa IP55, pokrywa do wypełnienia, 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, tubus kablowy
E	Puszka pod łogowa 24-modułowa, pokrywa do wypełnienia, 4x16A 230V DATA + 4xRJ45 + 2x16A 230V
R	Puszka pod łogowa 24-modułowa IP53, stal nierdzewna. Rewizyjna, pokrywa do wypełnienia, otwarcie przy pomocy narzędzi
PEL1	Gniazdo w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
PEL2	Gniazda w puszce otwieranej, p/t, IP20, 2x16A 230V + 2xRJ45, zamykane na kluczyk wys. h=0,3m
PEL3	Podejście z zapasem przewodu, 2x16A 230V + 2xRJ45
PEL4	Gniazda w jednej ramce, n/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xRJ45, wys. h=0,3m
PEL5	Gniazda w jednej ramce, p/t, IP44, 16A 230V DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
PEL7	Gniazda w jednej ramce, p/t, IP44, 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
PEL8	Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + 2x16A 230V, zamykane na kluczyk, wys. h=0,3m
PEL9	Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 4x16A 230V DATA + 2xRJ45, wys. h=0,3m
PEL10	Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xRJ45 + HDMI, wys. h=0,3m
PEL11	Gniazda w jednej ramce, n/t, IP66, 4x16A 230V DATA + 2xRJ45, wys. h=1,2m
PEL12	Gniazda w jednej ramce, p/t, IP20, 2x16A 230V DATA + 3xRJ45 + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
WiFi	Gniazdo RJ45 POE do pod łaczenia routera WiFi

Uwaga:dowymiarowanie wg. rys. 304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-03-002

Indeks	Data zmiany	Wprowadził	Zmiany
R01	16.01.2023	LB	Korekta SL Kuchnia/Resteuracja

Numer rysunku

304-MCN-3-IN-SL-RZ-XX-03-001

Schemat poglądowy



Projekt

Budowa budynku Ma łopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

działki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obręb nr 6 Nowa Huta, Kraków

Stadium

Projekt wykonawczy

Branża

Elektryczna | PW/IE

Nazwa rysunku

System LAN - rzut parteru 1/2

Numer rysunku	Indeks zmiany	Status
304-MCN-3-IN-SL-RZ-XX-03-001	R01	

Data wydania	Skala	Data zmiany	Format
10.2019	1 : 100	01.2023	

Plik	Opracował
304-MCN-3-IE	LB, DD

Inwestor	Jednostka projektowa
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23 30-003 Kraków tel. +48 12 6188035 fax +48 12 6188038 biuro@cogiteon.pl	Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. Plac Solny 4/2 50-060 Wrocław tel. +48 71 37119600 fax +48 71 3719610 wroclaw@heinlewischerpartner.de

Projektant Elektryczna Specjalność	inż. Łukasz Bugaj upr. bud. nr 196/DOŚ/15 Elektryczna	Podpis
Sprawdzający Elektryczna Specjalność	mgr. inż. Damian Dobosz upr. bud. nr 381/DOŚ/15 Elektryczna	Podpis