

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

WARIANT 3

SZACUNKOWE ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA

Adres inwestycji:
 ul. Mikołaja Kopernika 28
 Nowy Targ 34-400

Inwestor:
 MIASTO NOWY TARG
 ul. Krzywa 1
 34-400 Nowy Targ

L.P.	Opis	Uwagi	Jedn. miary	Ilość j.m.	Zakładane zużycie na j.m.	Jednostka zużycia	Zakładane zużycie łącznie	Jednostka zużycia
1	Zapotrzebowanie na moc ciepłą							
1.1	Ogrzewanie		m2	1418,35	40	W	56,734	kW
1.2	Ciepła woda użytkowa		os	205	0,15	W	30,75	kW
	Zapotrzebowanie na moc ciepłą razem:						87,484	kW
	Szacunkowe roczne zużycie:						155496,96	kWh
2	Zapotrzebowanie na moc elektryczną							
2.1	Oświetlenie		m2	1418,35	40	W	56,734	kW
2.2	Odbiorniki siłowe wraz z klimatyzacją		m2	1418,35	60	W	85,101	kW
	Razem:						141,835	kW
	Szacunkowe roczne zużycie:						204242,4	kWh
3	Zapotrzebowanie na wodę							
3.1	Zużycie wody		os.	205	0,8	m3/mies.	164	m3/mies.
	Razem:						164	m3/mies.
	Szacunkowe roczne zużycie:						1640	m3/rok