NAWIEW (do centrali kompensującej okap)
Vn=3800m3/h

CZERPNIA POWIETRZA ŚCIENNA
DLA CENTRALI NAWIEWNEJ
KOMPENSUJĄCEJ PRACĘ OKAPU
ORAZ DLA CENTRALI NW-6
wym: 1050x700mm
Vn=4180m3/h
/lokalizacja min. 2m nad poziomem terenu/

CZERPNIA POWIETRZA ŚCIENNA
DLA CENTRALI NAWIEWNO-
WYWIEWNEJ LINII NW-5
Vn=1350m3/h
wymiary: 800x450mm, spód +2,21

NW-5
CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO-WYWIENA
Z REKUPERATOREM typu HRflat 1600
Vn=1350m3/h, Vw=1220m3/h
P n=0,518kW/ 230V /wentylatory/
P w=0,380kW/ 230V /wentylatory/
Pel.=6,0kW 400V /nagrzewnica/
Wymiary /HxLxSz/: 400x1690x1630mm
waga: 263,6kg
/prod. SWEGON/

MEZON KLIMA Sp. z o.o.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
62-061 Plewiska ul.Południowa 3, 0 - 61 810-11-11

ZAMAWIAJĄCY:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU
MIASTO POZNAŃ 61-841 POZNAŃ PLAC KOLEGIACKI 17

TEMAT
PROJEKT ARANŻACJI
PARTERU BUDYNKU PRZY UL.ZA BRAMKĄ NR 1 W POZNANIU
DLA POTRZEB WYDZIAŁU FINANSOWEGO

BRANŻA:	SANITARNA		
FAZA:	PROJEWKT TECHNICZNY	UPR. NR	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Konrad Kiciński	WKP/0142/PWOS/04	
TREŚĆ RYS.	RZUT PARTERU DEMONTAŻE WENTYLACJI	DATA:	WRZESIEŃ 2021
		SKALA: 1:100	2
		NR RYS.:	