
wentylator Dn 160 mm
tłumiąca podstawa dachowa
do dachów skośnych
z rurą spiro
6/A - ROZDZ.
wywietrzak
z podstawą
do dachów
z przepustn
9/A - W-301
(maszynownia)
Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego
Q= 9,2 kW (90/70°C),
Vnaw= 0-1750 m3/h, I= 0,25 A, Nel= 57,5 W (230V/50Hz)
m= 24 kg, wysokość montażu: max. 2,5-4,5 m
1200m³/h
montaż w
likwidowanym oknie
wentylator Dn 160 mm
tłumiąca podstawa dachowa
do dachów skośnych z rurą spiro
POMIESZCZENIA NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM
1100m³/h
montaż w
likwidowanym oknie
wentylator Dn 160 mm
tłumiąca podstawa dachowa
do dachów skośnych
z rurą spiro
1200m³/h
montaż w
likwidowanym oknie
wentylator Dn 160 mm
tłumiąca podstawa dachowa
do dachów skośnych
z rurą spiro
Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego
Q= 9,2 kW (90/70°C),
Vnaw= 0-1750 m3/h, I= 0,25 A, Nel= 57,5 W (230V/50Hz)
m= 24 kg, wysokość montażu: max. 2,5-4,5 m
Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego
Q= 9,2 kW (90/70°C),
Vnaw= 0-1750 m3/h, I= 0,25 A, Nel= 57,5 W (230V/50Hz)
m= 24 kg, wysokość montażu: max. 2,5-4,5 m
200m³/h
montaż w ścianie
wywietrzak dachowy
z przepustnicą
C
C
11/A - W-310
(obróbka ręczna)
10/A - W-301-CNC
Nawietrzak ścienny
200m³/h
montaż w zestawie
okienno-drzwiowym
12/A - W-312
(magazyn podręczny)
KW
50m³/h
KW
50m³/h
wentylator Dn 160 mm
tłumiąca podstawa dachowa
do dachów skośnych
z rurą spiro
POMIESZCZENIE
NIEOBJĘTE
OPRACOWANIEM
POMIESZCZENIA
NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM
W-312
(magazyn tarcicy)
wywietrzak dachowy Dn 250 mm
z podstawą dachową
do dachów skośnych i przepustnicą
zamykającą i ociekaczem
D
D
KW-nawiewna
200m³/h
montaż nad oknem
wywietrzak dachowy Dn 250 mm
z podstawą dachową
do dachów skośnych i przepustnicą
zamykającą i ociekaczem
N
zakres rysunku
ul.Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181
Biuro Andrzejewski
inż. Wojciech Andrzejewski
www.biuroandrzejewski.pl
NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Toruńskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II
TYTUŁ RYSUNKU
CZĘŚĆ A - rzut przyziemia - projekt wentylacji
BRANŻA
sanitarna
STADIUM
PB
NR RYSUNKU
KI/0/015/PW/DS/08
w ramach umowy
GPWG-I-7342-T196
w ramach umowy
TEMA
TEMAT PROJEKTOWY
mgr inż. Beata Talaśka
PROJEKTANT ARCHITEKTURY
dr inż. Ryszard Chorski
DATA
25.09.2018 r.
SKALA
1:100
NR STR.
S/10

15.10.2018