A

B

Wpięcie do istniejących rurociągów w kanale

VK 30-600/2000/Ø20 | Ø32*5,4 | Ø40*6,7 | Ø50*8,4 | Ø63*10,5 | Ø75*12,5

zasilanie aparatu grzewczo wentylacyjnego-Ø20

ściana warstwowa w konstrukcji szkieletowej wg projektu

W-212
(montaż / obróbka ręczna)
+20°; Q=19 500 W

W-208
+20°; Q=22 500 W

stół roboczy | podciąg | biurko prowizoryjnego

przewidywalna lokalizacja pionu kanalizacyjnego

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 54 | 55 | 56

142
246

H

zasilanie centrali wentylacyjnej z I etapu - Dn 50 mm

nowe drzwi - wykonane w ramach prac budowlanych we wrześniu 2018r

EI30

DZ.
8

29

POMIESZCZENIA NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM

W-211
(warsztat/magazyn wyrobów gotowych)
+20°; Q=8 900 W

wyprowadzenie instalacji sprężonego powietrza z reduktorem

Wpięcie do istniejących rurociągów w kanale

VK 30-600/2000/Ø20 | Ø32*5,4 | Ø40*6,7

zasilanie aparatu grzewczo wentylacyjnego-Ø20

K 30-600/2400/Ø25

A

Zasilanie z istniejącego węzła cieplnego

zakres rysunku wg odrębnego opracowania

rzut I piętra

N

Biuro Andrzejewski
inż. Wojciech Andrzejewski
www.biuroandrzejewski.pl

ul.Łowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja i doposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Toruńskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP II

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA - SEGMENT B - instalacja c.o.

BRANŻA: sanitarna
STADIUM: PB

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. Beata Talaśka	KUP/0151/PWOS/08 specjalność sanitarna w zakresie pełnym	
SPRAWDZIŁ: dr inż. Ryszard Okoński	GPKGI-7342-71/96 specjalność sanitarna w zakresie pełnym	
OPRACOWAŁ:		

DATA: 28.09.2018 r. SKALA: 1:100 NR RYS: 5

30.09.2018