


RZUT PARTERU
SCHEMAT INSTALACJI 230/400V



- 1 8 * LED - AR-3W-CW-9016 (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 355 lm, 3.0 W)
2 3 * LED - AR-3W-CW-9016-RND (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 355 lm, 3.0 W)
3 4 * PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (10858 lm; 64.0 W)
6 28 * LED O-3 3600 EDD 33 IP20/44 840 (3303 lm; 25.0 W) Sterowanie dali, kolor czarny

AW-T 4 OPRAWA AWARYJA + TERMOSTATEM I GRZAŁKĄ IP65 1H 3W

PPOŻ 0 OPRAWA AWARYJNA 1H 3W oprawa nad urządzenia ppoż

EW EW EW 7 OPRAWA KIERUNKOWA 1H JEDNOFUNKCYJNA 1-STRONNA

EW EW 0 OPRAWA KIERUNKOWA 1H JEDNOFUNKCYJNA 2-STRONNA

G1 4 NAŚWIETLACZ LED 4000 120° E 04 IP65 840 30W

LEGENDA:

	Rozdzielnica budynkowa
	WYPUSTY DO URZĄDZEŃ 230/ 400V
	Wyłącznik światła schodowy P/T
	Wyłącznik dzwonkowy P/T STEROWANIE DLA DALI
	Sterownik dali P/T STEROWANIE DLA DALI
	INSTALACJA NN KABLE HDHjp - N2Xh-J B2Ca
	RURA OSŁONOWA 75/4mm

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyszczkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyszczkowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
INWESTYCJA: Przebudowa w zakresie wykonania otworów pod kanały wentylacyjnych w ścianach konstrukcyjnych oraz wykonanie ogrodzenia wraz z terenem utwardzonym pod centrale wentylacji mechanicznej	
INWESTOR: Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra	
ADRES: Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 21 działki nr 268/3 obr. 0018	
BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALACJI 230/400V	
DATA: 07.2024	
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY	
SKALA: 1:125	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
PODPIS:	
PROJEKTANT: MGR INŻ. MAREK MEJNARTOWICZ UPR. W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ LBS/0046/POOE/13	
RYS. NR: E-01	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. MARTA KALINOWSKA	