

Miłoradz, dnia 20.11.2023 r.

R.270.103.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00493386 .

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na dostawę pn.: „**Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminie Miłoradz**”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.13.2023

*Strona internetowa
prowadzonego postępowania*

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ** .

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Proszę o wskazanie maksymalnej mocy instalacji dla poszczególnych inwestycji zawartych w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Niestety stosując moc modułów 500W wg wskazań zamawiającego nie jesteśmy w stanie osiągnąć mocy instalacji wskazanych przez Zamawiającego na danych inwestycjach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy dostosować moc instalacji do wybranych przez Wykonawcę modułów przy zachowaniu wskazanych minimalnych mocy poszczególnych instalacji. Zamawiający nie określa maksymalnej mocy poszczególnych instalacji, każdy obiekt ma znaczne zapasy mocy przyłączeniowej względem podanej minimalnej mocy instalacji.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający jest w posiadaniu ekspertyz nośności dachu wszystkich obiektów przeznaczonych do montażu instalacji PV? Jeśli nie- po czyjej stronie będzie koszt wykonania takich badań?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż lokalizacja montaż instalacji fotowoltaicznych została wybrana po wykonaniu odpowiednich ekspertyz, wszystkie dachy spełniają warunki montażu instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca nie musi wykonywać przedmiotowych badań.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miloradz
/-/ Arkadiusz Skorek*

(podpis kierownika zamawiającego)